



UNIwersytet Jagielloński
COLLEGIUM MEDICUM
W KRAKOWIE

Dział Zamówień Publicznych

Kraków, dnia 16.09.2024r.

Nr wew. pisma: 141.272.42.2024/5

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy postępowania nr 141.272.42.2024 na wyłonienie Wykonawcy w zakresie **wymiany stacji sprężarek instalacji sprężonego powietrza dla budynku Wydziału Farmaceutycznego UJCM przy ul. Medycznej 9 w Krakowie.**

**PYTANIE I ODPOWIEDŹ
ORAZ WYJAŚNIENIE DO
SWZ**

Zamawiający – Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło kolejne pytanie, które Zamawiający przedstawia poniżej wraz z udzieloną odpowiedzią:

Pytanie nr 11

Proszę o uściślenie o jaką konkretnie armaturę chodzi w odpowiedzi Zamawiającego na pytanie nr 4 : "wyposażenia go w odpowiednią, automatyczną armaturę zabezpieczającą i regulującą, spełniającą wymogi UDT i gwarantującą jej dopuszczenie do użytkowania przez odpowiednie służby"?

Odpowiedź nr 11

Zamawiający informuje, iż wyposażenie zbiornika powinno obejmować:

- zawory odcinające na wejściach/wyjściach ze zbiornika
- manometr z kurkiem manometrycznym
- odpowiednio dobrany do sumarycznej wydajności sprężarek zawór bezpieczeństwa
- automatyczny zawór odwadniający spustu kondensatu

Powyższe pytanie i odpowiedź oraz wyjaśnienie do SWZ stanowią integralną część SWZ i nie powodują zmiany ogłoszenia o zamówieniu. Jednocześnie Zamawiający przypomina, iż termin składania i otwarcia ofert został przesunięty na dzień 20.09.2024r., godzina i miejsce pozostają bez zmian.