



Katowice, 13.06.2024 r.

WK.2816.21-WIR/TP/240514/1.2024.MMAR.9732.24

WSZYSCY WYKONAWCY

DOTYCZY: **POSTĘPOWANIA NR WIR/TP/240514/1: BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 927 Z ULICAMI GÓRNA I WOJSKA POLSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI MIKOŁÓW.**

Zamawiający, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawcy do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zgodnie z art.284 ust. 6 ustawy PZP, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami tj.:

Zapytanie 1

Prosimy o informację czy można zastosować konstrukcje aluminiowe, tj. wysięgniki, maszty.

Wyjaśnienie

Zamawiający wyjaśnia, iż należy zastosować konstrukcje wsporcze pod sygnalizatory świetlne zgodne z opracowanym projektem wykonawczym (maszt i wysięgnik stalowy ocynkowany). Nie dopuszcza się zastosowania elementów wsporczych sygnalizacji świetlnej ze stopów metali lekkich.

Otrzymują:

1. STRONA INTERNETOWA <https://platformazakupowa.pl/pn/zdw.katowice>

Opracowała: Magdalena Marciniak