

Nowy Dwór Gdański, dn. 24.08.2022 r.

**STAROSTWO POWIATOWE
KOORDYNACJA UZGADNIANIA
DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ
82-100 NOWY DWÓR GDAŃSKI
UL. SIKORSKIEGO 23
TEL.: 55-247-46-98**

Znak sprawy: 6630-164/2022

**ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
zakończonej w dniu 24.08.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu**

Przedmiot narady:	Przyłącze wodociągowe
Lokalizacja:	gm. Nowy Dwór Gdański, obr. Rakowiska, dz. nr 38, 55/2
Wnioskodawca:	MONOLIT BUDOWNICTWO PIOTR JUTROWSKI ul. Ogrodowa 6, 80-180 Jonkowo Gdańskie
Inwestor:	GMINA NOWY DWÓR GDAŃSKI ul. Ernesta Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański
Projektant:	PATRYK PIETRZAK Inne upr.: budowlane: WAM/0046/POOS/11
Przewodniczący:	Tomasz Dymek
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	16.08.2022 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestników.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie elektroniczny	<p>Uzgodniono pozytywnie z uwagami</p> <p>ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Kwidzynie potwierdza występowanie linii napowietrznej 0,4 kV i 15 kV naniesionej na mapie i uzgadnia w/w projekt z następującymi uwagami:</p> <p>1. O rozpoczęciu robót powiadomić pisemnie Rejon Dystrybucji w Kwidzynie Dział Eksploatacji ul. Łąkowa 38 82-500 Kwidzyn. Do zawiadomienia dołączyć mapę z projektu realizowanego zadania oraz określić: termin wykonania prac, nazwę firmy prowadzącej prace, osoby odpowiedzialne za prowadzenie robót.</p> <p>2. Prace w pobliżu czynnych napowietrznych urządzeń</p>	Zaniewska Katarzyna

Dokument wygenerował(a): Tomasz Dymek, dn. 24-08-2022 15:26:14

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

		<p>elektroenergetycznych wykonywać:</p> <ul style="list-style-type: none"> · zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126), · zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401), · Skrzyżowanie i zbliżenie projektowanego obiektu z liniami napowietrznymi rozwiązać zgodnie z PN-E-05100-1, PN-EN 50341-1:2013 i NSEP-E-003. <p>3. Przy wykonywaniu robót napotkane urządzenia elektroenergetyczne traktować jako czynne (pod napięciem - mogące grozić porażeniem) i zachować warunki bezpieczeństwa.</p> <p>4. Koszty naprawy i poniesione straty, jak również utracone korzyści przez Rejon Dystrybucji w Kwidzynie, w efekcie uszkodzeń urządzeń elektroenergetycznych podczas wykonawstwa robót pokrywa wykonawca.</p> <p>5. Inne ustalenia:</p> <p>5.1. W informacji BIOZ należy uwzględnić wpis, że prace w pobliżu linii będą wykonywane w technologii zapewniającej ciągłość zasilania odbiorców.</p>	
2	<p>Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku Gazownia w Malborku</p> <p>ul. Chrobrego 30, 82-200 Malbork elektroniczny</p>	<p>Uzgodniono pozytywnie</p> <p>Uzgodniono bez uwag.</p>	Marek Puzyrewski
3	<p>Centralny Wodociąg Żuławski elektroniczny</p>	<p>Uzgodniono pozytywnie</p> <p>Nie wnoszę uwag do przedłożonego tematu</p>	Ewa Sznaza
4	<p>ENERGA Oświetlenie sp. z o.o. elektroniczny</p>	<p>Uzgodniono pozytywnie</p> <p>Uzgodniono bez uwag.</p>	Marcin Stołyca
5	<p>Netia S.A.</p>	<p>Uczestnik nieobecny na naradzie</p> <p>Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.</p>	
6	<p>ORANGE Polska</p>	<p>Uczestnik nieobecny na naradzie</p> <p>Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.</p>	
7	<p>Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim elektroniczny</p>	<p>Uzgodniono pozytywnie</p> <p>Gmina Nowy Dwór Gdański, uzgadnia bez uwag przyłącze wodociągowe na działkach gminnych nr 38, 55/2 w miejscowości Rakowiska</p>	Kamila Rutkowska
<p>Wnioskodawca</p>			<p>MONOLIT BUDOWNICTWO PIOTR JUTROWSKI</p>

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Przewodniczący Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

Z up. STAROSTY

mgr inż. Tomasz Dymek
Inspektor

Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.).