



FZ.271.1.35.2024

## **Dodatkowe wytyczne do przedmiotu zamówienia**

### **W zakresie Izolacji linii energetycznej przy ul. Kolejowej.**

Jeśli zgodnie z przepisami wymagana będzie do zrealizowania zadania zmiana lokalizacji słupów, to także należy ją przewidzieć.

### **W zakresie zadania Budowa oświetlenia i monitoringu w Parku Borowo**

Monitoring ma być wpięty do infrastruktury Gminy Czempin.

Rejestrator, który należy wyposażyć w 8 dysków ma znajdować się w budynku Urzędu Gminy.

Istniejąca szafa jest miejscem wpięcia instalacji. Natomiast jeśli będą wymagane dodatkowe komponenty, które nie zmieszczą się w istniejącej szafce, Wykonawca zobowiązany jest do postawienia dodatkowej szafki.

Zakłada się, że słupy będą miały przekrój kwadratowy lub prostokątny.

Kolor obudowy kamery ma być w kolorze grafit/czarny.

Zamawiający nie przewiduje zmniejszenia ilości opraw oświetleniowych oraz kamer.

Słup ma mieć możliwość montażu kamer bez utraty gwarancji oraz naruszenia powłok malarskich.

Zamawiający nie dopuszcza opraw o mocy większej niż 35W przy zachowaniu skuteczności min 120lm/W.

Oprawy muszą mieć temperaturę barwową 4000K.