

Gdańsk, 27 marca 2020 r.

**Dotyczy: Remont średni turboszespołu TG-3 w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA**

**Znak sprawy: ZP/EEO/16/2020/DK**

**Numer ogłoszenia o zamówieniu w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (witryna TED): 2020/S 046-109471**

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA

W związku z otrzymaniem przez ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A., zwaną dalej „Zamawiającym” pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, ENERGA OZE S.A. działając jako Pełnomocnik, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z póź. zm.) [zwana dalej: „Ustawą”], Zamawiający, udziela następujących odpowiedzi:

### Pytanie nr 9

Proszę o odpowiedź na pytania dotyczące zakresu prac: Jaki jest aktualny stan dynamiczny węzłów łożyskowych (drżania względne i bezwzględne)?

#### Odpowiedź nr 9

Z uwagi na fakt niedoprecyzowania przez Wykonawcę dla jakiego obciążania ma być podany stan dynamiczny węzłów łożyskowych Zamawiający nie może udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Jednocześnie Zamawiający informuje, że stan dynamiczny zostanie zmierzony przed odstawieniem turboszespołu do remontu i dane te zostaną przekazane Wykonawcy, który zostanie wybrany do realizacji przedmiotowego zamówienia.

### Pytanie nr 10

Proszę o odpowiedź na pytania dotyczące zakresu prac: Co Zamawiający ma na myśli „...o ile nie zmienią się rozkłady przepływów i ciśnień w układzie przepływowym w stosunku do stanu przedremontowego” – skoro zakres prac określony w SIWZ nie przewiduje ingerencji w układ przepływowy poszczególnych części turbiny?

#### Odpowiedź nr 10

Zamawiający zmienia treść § 9 ust. 3 w Załączniku nr 5 do SIWZ poprzez wykreślenie sformułowania „o ile nie zmienią się rozkłady przepływów i ciśnień w układzie przepływowym w stosunku do stanu przedremontowego”.

### Pytanie nr 11

Proszę o odpowiedź na pytania dotyczące zakresu prac: Proszę o przesłanie kopii / skanu sprawozdania z ostatniego remontu kapitalnego turboszespołu

#### Odpowiedź nr 11

Zamawiający informuje, że ostatni remont kapitalny turboszespołu objętego przedmiotem zamówienia przeprowadzony był w 2016 roku i obejmował modernizację części WP i SP turboszespołu TG – 3 polegającą na wymianie wkładu części WP (nowe: ołopatkowany wirnik, ołopatkowany korpus wewnętrzny WP, ołopatkowana obejma WP oraz uszczelnienia układu przepływowego części WP) turboszespołu wraz z przeprowadzeniem remontu części SP i NP. oraz urządzeń pomocniczych, przeprowadzono remont układu regulacji turboszespołu, przeprowadzono remont i hydrodynamiczne czyszczenie układu olejowego turboszespołu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wszelka archiwalna dokumentacja będąca w zasobach Zamawiającego dotycząca turboszespołu TG-3 zostanie udostępniona Wykonawcy, który zostanie wybrany w celu realizacji przedmiotowego zamówienia.

T +48 58 692 18 00  
F +48 58 692 18 80

ENERGA OZE S.A.  
al. Grunwaldzka 472  
80-309 Gdańsk

Regon 192902676  
NIP 593-23-72-895

kancelaria.ew@energa.pl  
energa-oze.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ  
VII Wydział Gospodarczy KRS  
KRS 0000512140

nr konta: 05 1020 1811 0000 0202 0191 5552  
Kapitał zakładowy/wpłacony 1 109 241 000,00 zł

**Pytanie nr 12**

Proszę o odpowiedź na pytania dotyczące zakresu prac: Jaki był zakres przeprowadzonych dotychczas modernizacji turbozespołu?

**Odpowiedź nr 12**

Zamawiający informuje, że oprócz wskazanego w odpowiedzi nr 11 zakresu w ramach modernizacji turbozespołu TG-3 przeprowadzono w roku 2002 modernizację części NP. turbozespołu z wymianą na nowy wirnik wykonany w technologii Siemens Westinghouse.

**Pytanie nr 13**

Prosimy o przesłanie aktualnego stanu dynamicznego turbozespołu (zrzuty masek z różnych obciążeń 40-100% obciążenia

**Odpowiedź nr 13**

Zamawiający informuje, że turbozespół od kilku dni nie pracuje i stanowi rezerwę. Jednocześnie zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 9 Zamawiający informuje, że stan dynamiczny zostanie zmierzony przed odstawieniem turbozespołu do remontu i dane te zostaną przekazane Wykonawcy, który zostanie wybrany do realizacji przedmiotowego zamówienia.

**Pytanie nr 14**

Prosimy o udostępnienie dokumentacji urządzeń lub przesłanie dokumentacji fotograficznej –tabliczek znamionowych:

- Podgrzewacze niskopiętne XN3;XN4;XN5
- Podgrzewacze wysokopiętne XW1;XW2;XW3
- Chłodnica pary z uszczelnień CT-2
- Chłodnica oparów i odsolin SS-1
- Odgazowywacz wody ZWZ – rewizja zewnętrzna
- Rozprężacz odsolin RO – rewizja zewnętrzna
- Zawory bezpieczeństwa występujące na w/w obiektach

**Odpowiedź nr 14**

Zamawiający informuje, że nie posiada dokumentacji w/w urządzeń. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że podgrzewacze są wymiennikami płaszczowo – rurowymi.

**W zakresie Załącznika nr 1 do SIWZ – OPZ, rozdział III:****Pytanie nr 15**

Do punktu C. PRZEGLĄD, REMONT STACJI REDUKCYJNO-SCHŁADZAJĄCEJ 3RS-1 – prosimy o podanie producenta stacji?

**Odpowiedź nr 15**

Zamawiający informuje, że producentem stacji 3RS-1 (zaworu redukcyjno-schładzającego) była firma BTG, obecna nazwa firmy IMICCI.

**Pytanie nr 16**

Do punktu M z zakresu prac – prosimy o podanie danych (typ i producent) głównej zasuwy wody do kotła?

**Odpowiedź nr 16**

Zamawiający informuje, że zasuwa klinowa; producent Chemar Kielce.

**Pytanie nr 17**

Do punktu F, 2.6. W zakresie Wykonawcy wymiana - wylanie nowym stopem łożyskowym i obróbka na gotowo do wymiaru czopa jednego łożyska, poza łożyskiem nr 2. – prosimy o podanie, które łożysko należy przyjąć do wyceny, ponieważ łożyska mają różne średnice, co wpływa na wycenę?

**Odpowiedź nr 17**

Zamawiający nie jest w stanie wskazać, które łożyska należy przyjąć do wyceny i pozostawia tę kwestię do wyboru dla Wykonawcy.

**Pytanie nr 18**

Do punktu O, REMONT UKŁADU OLEJOWEGO - prosimy o podanie typu pompy pomocniczej i nowej awaryjnej wraz z rysunkiem?

**Odpowiedź nr 18**

Zamawiający informuje, że pomocnicza pompa oleju jest typu N18K15. W chwili Zamawiający nie jest w stanie podać typu nowej pompy awaryjnej z uwagi na fakt, że jest ona na etapie zamówienia.

**Pytanie nr 19**

Do punktu E, CZĘŚĆ NISKOPREŻNA – NP. poz. 12 – prosimy o sprecyzowanie zakresu oceny stanu łopatek, stanu elementów ustalających stopki łopatek we wrębach wirnika – jakiego rodzaju badania i na których stopniach wirnika NP?

**Odpowiedź nr 19**

Zamawiający wyjaśnia, że wymaga na wszystkich stopniach badania wizualne.

**W zakresie Załącznika nr 5 do SIWZ – Projekt Umowy wnioskujemy o:****Pytanie nr 20**

Usunięcie w § 1 PRZEDMIOT UMOWY w ust. 7 następującej treści: „a także autorskie prawa majątkowe do tej Dokumentacji na polach eksploatacji określonych w §11 ”.

**Odpowiedź nr 20**

Zamawiający **nie wyraża zgody** na usunięcie zapisu.

**Pytanie nr 21**

Zastąpienie ostatniego zdania w § 2 OKRES REALIZACJI UMOWY w ust. 2 następującym zdaniem: „termin wykonania Umowy może ulec przedłużeniu odpowiednio o czas przerw lub czas niezbędny na wykonanie robót dodatkowych i zamiennych lub czas niezbędny do zakończenia 72-godzinnego ruchu próbnego”.

**Odpowiedź nr 21**

Zamawiający **nie wyraża zgody** na modyfikację tego postanowienia umownego.

**Pytanie nr 22**

Wprowadzenie następujących zmian do § 3 WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY ust. 1 :  
Całkowita Cena Umowna (CCU) stanowiąca wynagrodzenie za kompletne i niewadliwe wykonanie Przedmiotu Umowy określonego w § 1 Umowy wynosi ~~brutto~~ netto: ..... PLN (słownie złotych: .....), w tym ~~podatek od towarów i usług~~ ..... złotych (słownie: ..... złotych ...../100). Do CCU zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT wg obowiązującej stawki. W przypadku zmiany stawki podatku w trakcie realizacji Umowy, wysokość podatku od towarów i usług (VAT) od wynagrodzenia Wykonawcy zostanie ustalona stosownie do zmienionej stawki.

**Odpowiedź nr 22**

Zamawiający **nie wyraża zgody** na modyfikację tego postanowienia umownego.

**Pytanie nr 23**

Usunięcie w § 3 WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY w ust. 3 następującej treści: „oraz autorskich praw majątkowych do nich na polach eksploatacji określonych w § 11”.

**Odpowiedź nr 23**

Zamawiający **nie wyraża zgody** na usunięcie zapisu.

**Pytanie nr 24**

Usunięcie w § 3 WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY w ust. 6 następującej treści: „wraz z - wymaganymi zgodnie z § 3 ust 9 - dowodami zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych prac, objętych częścią zamówienia, której ma dotyczyć dana zapłata na rzecz Wykonawcy” i „nie wcześniej jednak niż po przedstawieniu dowodów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych prac objętych częścią zamówienia, której ma dotyczyć dana zapłata na rzecz Wykonawcy, z zastrzeżeniem § 3 ust 9 poniżej” oraz usunięcie w całości **ust. 9**.

**Odpowiedź nr 24**

Zamawiający **nie wyraża zgody** na usunięcie zapisu.

**Pytanie nr 25**

Dodanie w § 4 ODBIORY w ust.7 na końcu następującej treści: „Jeżeli przeprowadzenie odbioru końcowego uniemożliwia Wykonawcy jakaś przyczyna, za którą odpowiedzialny jest Zamawiający lub inny Wykonawca zatrudniony przez Zamawiającego przez okres dłuższy niż 14 dni, to należy przyjąć, że Zamawiający przejął roboty z dniem, w którym odbiory częściowy lub końcowy zostałyby przeprowadzone gdyby nie wystąpiła przeszkoda.”

**Odpowiedź nr 25**

Zamawiający **nie wyraża zgody** na wprowadzenie wskazanego wyżej zapisu.

**Pytanie nr 26**

Dodanie do § 6 OBOWIĄZKI STRON ustępu 1.12 o treści: „Według najlepszej wiedzy Zamawiającego, urządzenia będące Przedmiotem Umowy oraz związane z Przedmiotem Umowy nie będą zawierały azbestu, niemniej jednak w przypadku natrafienia na azbest w trakcie wykonywania prac, Wykonawca niezwłocznie rozpocznie współpracę z Zamawiającym w celu wzajemnego uzgodnienia działań koniecznych do usunięcia przeszkody i zminimalizowania opóźnienia prac /jeśli takie wystąpi/, przerwie prace w toku i usunie swój personel z odpowiedniego obszaru. Odpowiedzialność i koszty usunięcia i wywozu azbestu poniesie Zamawiający. Wykonanie prac będzie zawieszona do całkowitego usunięcia i wywozu azbestu. Czas na wykonanie prac będzie odpowiednio wydłużony. Jeżeli zawieszenie z powodu azbestu trwa przez okres dłużej niż cztery, /4/, tygodnie, Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy, poprzez pisemne powiadomienie, a w takim przypadku postanowienia § 16 mają zastosowanie. Wszelkie koszty, /włączając demobilizację i/lub mobilizację/, podlegające poniesieniu przez Wykonawcę będą pokryte przez Zamawiającego. W przypadku wystąpienia roszczeń personelu lub strony trzeciej wobec Wykonawcy stanowiących rezultat obecności azbestu, Zamawiający naprawi szkodę Wykonawcy, w tym poprzez pokrycie Wykonawcy wszelkich strat, kosztów oraz wydatków zasądzonych od lub podlegających poniesieniu przez Wykonawcę”.

**Odpowiedź nr 26**

Zamawiający **nie wyraża zgody** na wprowadzenie wskazanego wyżej zapisu. Wg najlepszej wiedzy Zamawiającego urządzenia będące Przedmiotem Umowy oraz związane z Przedmiotem Umowy nie zawierają azbestu.

**Pytanie nr 27**

Usunięcie w § 6 OBOWIĄZKI STRON w ust. 2.16, pkt. 2.16.2 treści: „Dodatkowo ubezpieczenie będzie obejmowało szkody związane z wadami projektowymi, materiałowymi, wykonawczymi powstałymi w okresie 12 miesięcy od podpisania Protokołu Końcowego przekazania do Eksploatacji (klauzula 201).”

**Odpowiedź nr 27**

Zamawiający **nie wyraża zgody** na powyższe modyfikacje.

**Pytanie nr 28**

Usunięcie w § 6 OBOWIĄZKI STRON w ust. 2.16, punktu 2.16.3.5 o treści: „ubezpieczenie ryzyka kradzieży zwykłej (tj. kradzieży nie spełniającej znamion kradzieży z włamaniem) z limitem 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia,„

**Odpowiedź nr 28**

Zamawiający **nie wyraża zgody** na powyższe modyfikacje.

**Pytanie nr 29**

Usunięcie w § 6 OBOWIĄZKI STRON w ust. 2.16, pkt 2.16.3.6 treści: „minimum 100 000 PLN na zdarzenie”

**Odpowiedź nr 29**

Zamawiający **nie wyraża zgody** na powyższe modyfikacje.

**Pytanie nr 30**

Usunięcie w § 6 OBOWIĄZKI STRON w ust. 2.16, pkt 2.16.3.9 treści: „w tym w zakresie szkód nie związanych z robotami budowlanymi/montażowymi”

**Odpowiedź nr 30**

Zamawiający **nie wyraża zgody** na powyższe modyfikacje.

**Pytanie nr 31**

Usunięcie w § 6 OBOWIĄZKI STRON w ust. 2.16, punktu 2.16.3.10 o treści: „ubezpieczenie mienia podczas transportu z miejsca dostaw/magazynów/producentów na plac budowy z włączeniem szkód podczas załadunku i rozładunku, dostosowane do wartości i rodzaju dostaw objętych kontraktem”

**Odpowiedź nr 31**

Zamawiający **podtrzymuje zapis**.

**Pytanie nr 32**

Usunięcie w § 6 OBOWIĄZKI STRON w ust. 2.16, punktu 2.16.3.14 o treści: „ubezpieczenie szkód wyrządzonych umyślnie z limitem minimalnym 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia”

(Proszę o wykreślenie wymagania. Umyślne działanie na szkodę nie mieści się w zakresie ubezpieczenia.)

**Odpowiedź nr 32**

Zamawiający **nie wyraża zgody** na powyższe modyfikacje.

**Pytanie nr 33**

Usunięcie w § 6 OBOWIĄZKI STRON w ust. 2.16, punktu 2.16.3.15 o treści: „ubezpieczenie kosztów wynajęcia rzeczoznawców/ekspertów z limitem 5% wartości kontraktu nie mniej niż 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, 2.16.3.16. ubezpieczenie kosztów lokalizacji miejsca szkody z limitem 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.”

**Odpowiedź nr 33**

Zamawiający **nie wyraża zgody** na powyższe modyfikacje.

**Pytanie nr 34**

Usunięcie w § 6 OBOWIĄZKI STRON w ust. 2.16, punktu 2.16.3.16 o treści: „ubezpieczenie kosztów lokalizacji miejsca szkody z limitem 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.”

(Proszę o wykreślenie wymagania. Wskazane obszary pokrycia ubezpieczeniowego nie są ryzykiem Inwestora, a Wykonawca sam zdecyduje czy przenieść ryzyko czy je zachować.)

**Odpowiedź nr 34**

Zamawiający **nie wyraża zgody** na powyższe modyfikacje.

**Pytanie nr 35**

Usunięcie w § 6 OBOWIĄZKI STRON w ust. 2.16, punktu 2.16.4 o treści: „Klauzule restrykcyjne wprowadzone do umowy ubezpieczenia, o ile nie są sprzeczne z warunkami Umowy, muszą mieć rzeczywiste odniesienie do typu i charakteru prowadzonych prac i ryzyka związanego z pracami oraz muszą być zgodne z dobrą praktyką rynkową. Ich akceptacja ze strony Zamawiającego będzie zależała od tego czy ich usunięcie z umowy ubezpieczenia jest możliwe do uzyskania na rynku.”

**Odpowiedź nr 35**

Zamawiający **nie wyraża zgody** na powyższe modyfikacje.

**Pytanie nr 36**

Usunięcie w § 6 OBOWIĄZKI STRON w ust. 2.16, punktu 2.16.6 o treści: „Franszyzy redukcyjne / udziały własne w zakresie wszystkich ryzyk nie mogą być wyższe niż 10 000 zł. Dopuszczalna franszyza w wysokości 10% min. 10 000 zł w stosunku do klauzuli 201 oraz klauzuli szkód w częściach wadliwych.”

**Odpowiedź nr 36**

Zamawiający **nie wyraża zgody** na powyższe modyfikacje.

**Pytanie nr 37**

Usunięcie w § 6 OBOWIĄZKI STRON w ust. 2.17 treści: „oraz wszystkich Podwykonawców”

**Odpowiedź nr 37**

Zamawiający **nie wyraża zgody** na powyższe modyfikacje.

**Pytanie nr 38**

Usunięcie w § 6 OBOWIĄZKI STRON w ust. 2.17, pkt. 2.17.1 treści: „oraz wszyscy Podwykonawcy i ich przedstawiciele”

**Odpowiedź nr 38**

Zamawiający **nie wyraża zgody** na powyższe modyfikacje.

**Pytanie nr 39**

Usunięcie w § 6 OBOWIĄZKI STRON w ust. 2.17, pkt. 2.17.8 treści: „ubezpieczenie będzie obejmowało winę umyślną zgodnie z treścią klauzuli reprezentantów z limitem odpowiedzialności co najmniej 3.000.000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe”

**Odpowiedź nr 39**

Zamawiający **nie wyraża zgody** na powyższe modyfikacje.

**Pytanie nr 40**

Usunięcie w § 6 OBOWIĄZKI STRON w ust. 2.17, pkt. 2.17.9 treści: „ubezpieczenie będzie obejmowało czyste straty finansowe ze zniesieniem wszystkich rażących wyłączeń w zakresie realizowanej umowy z limitem odpowiedzialności co najmniej 4.000.000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe”

**Odpowiedź nr 40**

Zamawiający **nie wyraża zgody** na powyższe modyfikacje.

**Pytanie nr 41**

Dodanie w § 6 OBOWIĄZKI STRON w ust. 2.17, pkt. 2.17.11 na końcu treści: „o ile wskazane ryzyka występują w ramach realizacji kontraktu.”

**Odpowiedź nr 41**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe modyfikacje.

**Pytanie nr 42**

Usunięcie w § 6 OBOWIĄZKI STRON ustępu 2.18 o treści: „Ubezpieczenie maszyn budowlano – montażowych Wykonawcy i Podwykonawców – Wykonawca zawrze lub zapewni umowę ubezpieczenia od wszystkich ryzyk maszyn, urządzeń i pojazdów wolnobieżnych używanych do realizacji umowy.”

(Proszę o wprowadzenie możliwości potwierdzenia istnienia ochrony polisami podwykonawców wprowadzających maszyny na plac budowy. Wykonawca nie będzie ponownie ubezpieczał maszyn podwykonawców, które są przez nich ubezpieczane a sam takich maszyn nie posiada).

**Odpowiedź nr 42**

Zamawiający potwierdza możliwość przedłożenia polis zawartych przez podwykonawców.

**Pytanie nr 43**

Zastąpienie w § 6 OBOWIĄZKI STRON, pkt. 2.19.1 treści: „przekazania frontu robót” treścią - „zawarcia umowy”.

**Odpowiedź nr 43**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe modyfikacje.

**Pytanie nr 44**

Usunięcie w § 6 OBOWIĄZKI STRON, pkt. 2.19.2 treści: „Podwykonawcy”.

**Odpowiedź nr 44**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe modyfikacje.

**Pytanie nr 45**

Dodanie w § 6 OBOWIĄZKI STRON, pkt. 2.19.3 na końcu treści: „pod warunkiem, że przedłużenie jest wyłączną winą Wykonawcy, w przeciwnym wypadku koszt ubezpieczenia ponoszą Wykonawca oraz Zamawiający w procencie odpowiadającym przyczynieniu się do wydłużenia okresu realizacji.”

**Odpowiedź nr 45**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe modyfikacje.

**Pytanie nr 46**

Zmianę w § 6 OBOWIĄZKI STRON treści ustępu 2.20 jak poniżej: „Wykonawca doręczy Zamawiającemu polisy lub inne dokumenty potwierdzające zawarcie umów ubezpieczenia na warunkach opisanych powyżej wraz z dowodami potwierdzeniem prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej nie później niż 7 dni od daty zawarcia umowy..”

**Odpowiedź nr 46**

Zamawiający informuje, że wymagane jest przedłożenie polisy dedykowanej pod kontrakt lub dedykowanego certyfikatu zawartego w ramach Umowy Generalnej (wraz z Umową Generalną do weryfikacji warunków ubezpieczenia). Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

**Pytanie nr 47**

Zmianę w § 6 OBOWIĄZKI STRON, ust. 2.21 terminu na dokonanie zmian i ponowne przesłanie dokumentacji z 7 na 14 dni.

**Odpowiedź nr 47**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe modyfikacje.

**Pytanie nr 48**

Zmianę w § 6 OBOWIĄZKI STRON treści ustępu 2.22 jak poniżej: „Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco doręczać Zamawiającemu dowody potwierdzenia prawidłowo opłacenia składki ubezpieczeniowej za dalsze okresy. W przypadku wygaśnięcia lub zmiany umowy ubezpieczenia, nowa lub zmieniona umowa musi zapewniać ochronę ubezpieczeniową zgodnie z warunkami niniejszej umowy. W okresie obowiązywania niniejszej umowy (również w okresie gwarancyjnym) Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego o przedłużeniu ubezpieczenia na dalszy okres lub o zawarciu nowej umowy ubezpieczenia. Celem uniknięcia sytuacji wielokrotnego ubezpieczenia



poszczególnych zakresów ryzyk, Wykonawca wykaże, tam gdzie to możliwe, wykonanie obowiązku zawarcia ubezpieczeń, do których zawarcia jest obowiązany, poprzez okazanie certyfikatów ubezpieczeniowych poświadczających istnienie ochrony ubezpieczeniowej w ramach posiadanych przez siebie polis i programów ubezpieczeniowych, w których figurują jako ubezpieczony. Certyfikaty muszą określać elementy ubezpieczenia wymagane jako minimalne dla spełnienia wymogów ubezpieczeniowych zawartych w niniejszej Umowie.”

**Odpowiedź nr 48**

Zamawiający **nie wyraża zgody** na powyższe modyfikacje.

**Pytanie nr 49**

Zmianę zapisu w § 9 GWARANCJE w ust. 6 jak niżej: „w przypadku gdy wada/usterka limituje ruch urządzeń, do rozpoczęcia działań na obiekcie w ciągu ~~4 (czterech)~~ **24** (dwudziestu czterech) godzin od chwili zgłoszenia wady/ustereki telefonicznie na nr .....oraz potwierdzenia zgłoszenia na e-mail ..... za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, zwrotne potwierdzenie odbioru nie jest warunkiem koniecznym dla rozpoczęcia i wykonania działań naprawczych”.

**Odpowiedź nr 49**

Zamawiający **nie wyraża zgody** na zmianę zapisu.

**Pytanie nr 50**

Dodanie w § 9 GWARANCJE w ust. 9 na końcu następującej treści: „z zastrzeżeniem, iż w żadnym przypadku okres ten nie będzie trwał dłużej niż 12 miesięcy liczone od upływu okresu gwarancji określonego w ust. 1.”

**Odpowiedź nr 50**

Zamawiający **nie wyraża zgody** na zmianę zapisu.

**Pytanie nr 51**

Zmianę zapisu w §9 GWARANCJE w ust. 12 jak niżej: “Jeśli okres zwłoki w usunięciu wady przez Wykonawcę przekroczy czas za jaki Zamawiający ma prawo żądać maksymalnej kary umownej za nieterminowe usunięcie wad/usterek określonej w **§ 10 w ust. 3** i pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiającego określającego ostateczny termin usunięcia wady, który nie może być krótszy niż 5 dni, Wykonawca nie usunął wady ~~7 dni~~ Zamawiający będzie miał prawo powierzyć wykonanie potrzebnych do usunięcia wady prac osobie trzeciej (wykonanie zastępcze) na koszt i ~~niebezpieczeństwo~~ Wykonawcy, bez utraty jakichkolwiek praw wynikających z udzielonej gwarancji”.

**Odpowiedź nr 51**

Zamawiający **wyraża zgodę** na zmianę zapisu.

**Pytanie nr 52**

Dodanie w § 10 ODSZKODOWANIA I KARY UMOWNE w ust. 3 treści: „Za nieterminowe usunięcie wad/usterek z winy leżącej po stronie Wykonawcy Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,3% CCU, o której mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu uzgodnionego na jej usunięcie, nie więcej jednak niż 10% CCU”.

**Odpowiedź nr 52**

Zamawiający **nie wyraża zgody** na dodanie zapisu.

**Pytanie nr 53**

Dodanie w § 10 ODSZKODOWANIA I KARY UMOWNE w ust. 4 treści: „W przypadku zwłoki w realizacji Umowy spowodowanej przez Wykonawcę, Zamawiający może żądać kary umownej w wysokości 0,3% CCU, o której mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, w stosunku do terminu określonego w § 2 w ust. 1.2. Umowy, nie więcej jednak niż 10% CCU, o której mowa w § 3 ust. 1.

**Odpowiedź nr 53**

Zamawiający **nie wyraża zgody** na dodanie zapisu.

**Pytanie nr 54**

Usunięcie w § 10 ODSZKODOWANIA I KARY UMOWNE całego ust. 8 i dodanie nowego § do Umowy – Odstąpienie od umowy jak niżej:



1. Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli:
  - 1.1. naruszy jakiegokolwiek znaczące postanowienie Umowy i nie naprawi takiego naruszenia lub nie uzgodni z Zamawiającym dalszego toku postępowania w terminie 14 dni od otrzymania pisemnego powiadomienia od Zamawiającego wzywającego Wykonawcę do naprawy naruszenia, o ile inny termin nie jest przewidziany w Umowie lub;
  - 1.2. zwłoka Wykonawcy w stosunku do terminu określonego w § 2 w ust. 1.2. przekroczyła czas za jaki Zamawiający ma prawo żądać maksymalnej kary umownej za zwłokę w realizacji określonej w § 10 w ust. 4 i pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiającego określającego ostateczny termin, który nie może być krótszy niż 15 dni, Wykonawca nie usunął skutecznie swoich uchybień,
2. Wykonawca może odstąpić od Umowy, jeżeli Zamawiający opóźnia którąkolwiek z płatności o 60 dni.
3. Zamawiający oraz Wykonawca powinni postępować tak, aby prace i materiały zostały wykorzystane w sposób taki, aby następstwa odstąpienia były sprowadzone do minimum.
4. Jeżeli Zamawiający odstąpi od Umowy stosownie do ust. 1 niniejszego paragrafu to Zamawiający odbierze te części przedmiotu Umowy, które zostały wykonane prawidłowo i zapłaci Wykonawcy wartość zrealizowanych dostaw i usług do dnia rozwiązania Umowy.
5. Ponadto Zamawiający, kończąc sam lub zatrudniając osobę trzecią do dokończenia Umowy, ustali koszt wykonawstwa zastępczego (Koszty Zakończenia), przy czym Zamawiający będzie miał obowiązek dołożenia wszelkich starań uzyskania najkorzystniejszej, aktualnie dostępnej ceny, aby należycie zakończyć Przedmiot Umowy zgodnie z Umową. Jeśli suma Kosztów Zakończenia i łączna kwota już zapłacona Wykonawcy należąca mu stosownie do postanowień niniejszego Umowy przekracza Całkowitą Cenę Umowy (Nadwyżka), Zamawiający poinformuje Wykonawcę o dokonaniu wyboru oraz o wysokości Nadwyżki a Wykonawca, po otrzymaniu żądania Zamawiającego, zapłaci Zamawiającemu w terminie trzydziestu (30) dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty kwotę Nadwyżki.
6. Jeżeli Wykonawca odstąpi od Umowy stosownie do ust. 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca będzie upoważniony do otrzymania wynagrodzenia umownego za prace wykonane zgodnie z Umową oraz pokrycia kosztów poniesionych przez Wykonawcę dla wykonania Umowy, włączając koszty zabezpieczenia prac i ich utrzymywania, zawieszenia i/lub rozwiązania umów z poddostawcami, itp.

**Odpowiedź nr 54**

Zamawiający **nie wyraża zgody** na zmianę zapisu

**Pytanie nr 55**

Dodanie do § 10 ODSZKODOWANIA I KARY UMOWNE nowego ustępu o treści: „Niezależnie od innych postanowień Umowy, żadna ze Stron nie będzie odpowiadać wobec drugiej Strony w związku z utratą zysków, przychodów, umów oraz utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, utratę mocy, koszty kapitałowe, koszty mocy zastępczej oraz odszkodowania i kary umowne płacone przez Strony swoim podwykonawcom oraz inne szkody o podobnym charakterze, w tym szkody pośrednie i szkody następne.”

**Odpowiedź nr 55**

Zamawiający **nie wyraża zgody** na zmianę zapisu.

**Pytanie nr 56**

Zastąpienie treści całego § 11 AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE treścią następującą:

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu niewyłącznej i niepodlegającej przeniesieniu prawa licencji do dokumentacji wykonanej w ramach Umowy sporządzonej przez Wykonawcę (dalej jako „Dokumentacja Wykonawcy”) wyłącznie do:
  - a) użytkowania Dokumentacji Wykonawcy lub jego części, w tym w szczególności jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań, oraz dla potrzeb korzystania przez Zamawiającego z Przedmiotu Umowy, jego obsługi, remontów lub modernizacji;
  - b) utrwalania i zwielokrotniania Dokumentacji Wykonawcy - wytwarzanie i zwielokrotnianie egzemplarzy Dokumentacji Wykonawcy dowolną techniką i w dowolnej ilości egzemplarzy oraz utrwalanie Dokumentacji Wykonawcy na dowolnych nośnikach i w dowolnych formatach lub systemach zapisu;

- c) w zakresie rozpowszechniania Dokumentacji Wykonawcy w sposób inny niż określony w lit. b) powyżej - publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie w każdej możliwej formie urzeczywistnienia, wprowadzanie do pamięci komputera oraz sieci teleinformatycznych, teleinformatycznych w taki sposób, aby Zamawiający albo każdy jego pracownik mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (także w sieci Internet);
  - d) wykorzystywanie Dokumentacji Wykonawcy w celu budowy, wykończenia lub przeprowadzenia prac remontowych lub naprawczych w obiekcie budowlanym, utrzymania go w należytym stanie technicznym, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, połączenia z innym obiektem, dokonywania innych zmian w obiekcie, rozbiórki oraz wykorzystywanie Dokumentacji Wykonawcy w celu uzyskiwania decyzji administracyjnych lub innych aktów administracyjnych;
  - e) dokonywanie wszelkich opracowań, w tym zmian, aktualizacji, uzupełnień i modyfikacji przedmiotu zamówienia oraz stworzenia opracowania Dokumentacji Wykonawcy (utworu zależnego), a także dalsze rozporządzanie nimi.
2. Wykonawca oświadcza, że:
- a) może rozporządzać prawami autorskimi do utworu w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonywania niniejszej umowy,
  - b) korzystanie z utworu nie narusza (oraz nie będzie naruszać) majątkowych i osobistych praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich,
  - c) utwór został przez niego wykonany osobiście i nie jest opracowaniem, przeróbką lub adaptacją cudzego utworu.
3. W razie skierowania przeciwko Zamawiającemu roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia przysługujących im praw autorskich - w wyniku korzystania przez Zamawiającego z utworu w zakresie określonym przez niniejszą umowę – Zamawiający zawiadomi o tym fakcie niezwłocznie Wykonawcę, który zobowiązuje się do przejęcia powyższych roszczeń. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt wszelkich kroków prawnych zapewniających należyłą ochronę Zamawiającego przed takimi roszczeniami osób trzecich oraz zobowiązuje się zrekompensować Zamawiającemu wszelkie udokumentowane koszty, jakie poniesie Zamawiający lub jakie będzie zobowiązany zapłacić osobie trzeciej w związku z roszczeniem osób trzecich.
4. Wykonawca udziela Zamawiającemu niewyłącznej licencji na korzystanie z Dokumentacji Wykonawcy we wszelkich znanych w momencie podpisywania umowy polach eksploatacji, w szczególności opisanych w ust. 1. Jak również w przypadku niewymienionych w ust. 1 pól eksploatacji, które mieszczą się w zakresie opisanym w ust. 1, na których Zamawiający będzie zainteresowany wykorzystywać Dokumentację Wykonawcy, to Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia w tym przedmiocie, niezwłocznie **udzieli Zamawiającemu niewyłącznej licencji**, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia takiego żądania.
5. Wynagrodzenie z tytułu licencji zostało uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy.
6. Z chwilą odbioru Dokumentacji Wykonawcy opracowanej na podstawie Umowy Wykonawca przenosi własność do jej egzemplarza.
7. Zamawiający **nie** jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majątkowych i praw zależnych na inne osoby oraz podmioty oraz udzielania im licencji na korzystanie z Dokumentacji Wykonawcy opracowanej w ramach niniejszej umowy.
8. W przypadku stwierdzenia, że korzystanie z Dokumentacji Wykonawcy przez Zamawiającego narusza lub stwarza ryzyko naruszenia praw własności intelektualnej osób trzecich, Wykonawca będzie zobowiązany, wedle swego uznania i po konsultacji z Zamawiającym: a) wymienić Dokumentację na nienaruszającą prawa osób trzecich lub b) nabyć prawa do korzystania z Dokumentacji, lub c) zmodyfikować Dokumentację w taki sposób, aby uniknąć naruszenia, w każdym przypadku bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów,

przekraczających uzgodnione Wynagrodzenie oraz bez ograniczania praw Zamawiającego do korzystania z Dokumentacji względem Dokumentacji dostarczonej pierwotnie.”

**Odpowiedź nr 56**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

**Pytanie nr 57**

Usunięcie całego §12 PODWYKONAWCY z uwagi na to że Przedmiotem Umowy nie są roboty budowlane.

**Odpowiedź nr 57**

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu.

**Pytanie nr 58**

Zmianę zapisów w §14 CESJA PRAW I OBOWIĄZKÓW jak w załączeniu: „Wykonawca Żadna Strona nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy na inny podmiot, bez uprzedniej pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego drugiej Strony. Wykonawca wyraża niniejszym zgodę na przeniesienie przez Zamawiającego obowiązków wynikających z Umowy na inny podmiot, ~~w tym w szczególności podmioty~~ z Grupy Kapitałowej ENERGA, bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy w tym zakresie, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.”

**Odpowiedź nr 58**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu.

**Pytanie nr 59**

Dodanie do §19 SIŁA WYŻSZA dodatkowych ustępów:

„8. Jeżeli Umowa zostanie rozwiązana z powodu Siły Wyższej, Strony spotkają się niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie do 14 dni roboczych, celem uzgodnienia rzeczowo-finansowego rozliczenia Umowy. (proponycja zapisu z Umowy na „Wykonanie remontu średniego Generatora typu TWW-200 oznaczonego jako G3” znak EE)/02/09/2020)

9. Rozliczenie Umowy powinno nastąpić w terminie 30 dni od daty jej rozwiązania. Podstawą rozliczenia Umowy będzie Protokół określający zaawansowanie prac objętych przedmiotem Umowy. (proponycja zapisu z Umowy na „Wykonanie remontu średniego Generatora typu TWW-200 oznaczonego jako G3” znak EE)/02/09/2020)

10. Strony uznają i potwierdzają, że pandemia COVID-19 oraz podejmowane w związku z tym działania rządów wpłynęły oraz będą wpływać na zdolność Wykonawcy dostarczania towarów i świadczenia usług na całym świecie („Wpływ COVID-19”). W przypadku wystąpienia Wpływu COVID-19 na zdolność Wykonawcy do terminowego wykonania Przedmiotu Umowy (dostaw i/lub świadczenia usług) lub wykonania Przedmiotu Umowy za Całkowitą Cenę Umowną Wykonawca będzie uprawniony do, w zależności od okoliczności, odpowiednich zmian Harmonogramu oraz CCU, z zastrzeżeniem obowiązku Wykonawcy do współdziałania w dobrej wierze z Zamawiającym w celu mitygacji wpływu na Harmonogram i/lub koszty.”

**Odpowiedź nr 59**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie postanowień ust. 8 i 9 zgodnie z propozycją Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający wprowadza ust. 10 o następującej treści:

„10. Jednocześnie Strony zgodnie oświadczają, iż niniejsza Umowa została zawarta w momencie rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę zakaźną COVID-2019. W związku z powyższym, Strony wobec braku możliwości przewidzenia w dacie podpisywania niniejszej Umowy, ewentualnych skutków wskazanej choroby w przyszłości, w szczególności na płaszczyźnie gospodarczej, uznają za siłę wyższą również wszelkie okoliczności związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych/ związane z walką z pandemią choroby COVID-19”

**Pytanie nr 60**

Dodanie do §20 POSTANOWIENIA KOŃCOWE dodatkowego ustępu: „Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy stanie się nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, okoliczność ta pozostawać będzie bez wpływu na

ważność, skuteczność lub wykonalność pozostałych postanowień Umowy, z zastrzeżeniem treści art. 58 § 3 kodeksu cywilnego. Strony niniejszym zobowiązują się do zastąpienia nieważnego, nieskutecznego lub niewykonalnego postanowienia nowym, ważnym i skutecznym postanowieniem, w jak największym stopniu realizującym pierwotną intencję Stron.

**Odpowiedź nr 60**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu.

**Pytanie nr 61**

W związku z brakiem możliwości odbycia wizji lokalnej z powodu koronawirusa, zwracamy się z prośbą o przesłanie typów wymienników (XN3, XN4, XN5, XW1, XW2, XW3, CT-2, SS-1, ZWZ, RO) wraz z rysunkami.

**Odpowiedź nr 61**

Zamawiający informuje, że nie posiada dokumentacji technicznej wymienników. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wymienniki są typu płaszczowo rurowe.

**Pytanie nr 62**

W zakresie Umowy uprzejmie wnioskujemy o: Zmiany w **§19 SIŁA WYŻSZEJ w ust. 1-7** jak zaproponowane poniżej:

„1. Dla potrzeb niniejszej Umowy **”Siła Wyższa”** oznacza wydarzenie poza kontrolą Strony i ~~nieprzewidywalne~~, występujące po złożeniu oferty przez Wykonawcę podpisaniu Umowy przez obie Strony, uniemożliwiające wykonanie przez tę Stronę jej obowiązków, określonych w Umowie, przy czym Strony uznają jako Siłę Wyższą zdarzenie spełniające ww. przesłanki bez względu na to czy zdarzenie to było przewidywalne lub możliwe do przewidzenia w dniu złożenia oferty, np.:

- 1.1. Nadzwyczajne zaburzenia życia zbiorowego (wojny, stan wyjątkowy, inne działania zbrojne, inwazje, mobilizacje, rekwizycje, terroryzm),
- 1.2. Promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich składników wybuchowych zespołów nuklearnych,
- 1.3. Klęski żywiołowe, takie jak trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne, ogłoszone zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju wystąpienia klęski żywiołowej.
- 1.3a. Epidemie, pandemie takie jak COVID-19, itp.
- 1.4. Siły Wyższej nie będzie stanowiło w szczególności żadne z następujących zdarzeń ani ich konsekwencje:
  - 1.4.1. trudności w otrzymaniu surowców i materiałów oraz brak personelu produkcyjnego, z wyłączeniem sytuacji, kiedy wynika to ze zdarzeń lub okoliczności Siły Wyższej, niezdolność do pracy, opóźnienie dostawy lub zmiana kosztów urządzeń i wyposażenia, materiałów, części zamiennych lub opóźnienie w wykonaniu zobowiązań przez Wykonawcę, Podwykonawców lub ich agentów,
  - 1.4.2. ~~wszelkie awarie przydarzające się w projektach i przedsięwzięciach podobnych do Przedmiotu Umowy,~~
  - 1.4.3. awaria spowodowana lub wynikająca z:
    - 1.4.3.1. zaniedbania lub winy umyślnej, błędów lub uchybień, lub
    - 1.4.3.2. nieprzestrzegania mających zastosowanie wymagań ustawowych,
    - 1.4.3.3. naruszenia postanowień Umowy.
2. Jeśli powstanie sytuacja Siły Wyższej, Strona, u której te okoliczności wystąpiły, bezzwłocznie zawiadomi drugą Stronę na piśmie o jej zaistnieniu i przyczynach. Strona, u której okoliczności Siły Wyższej wystąpiły, dołoży wszelkich starań, aby w terminie do dwudziestu jeden (21) dni od daty zawiadomienia przedstawić drugiej Stronie dokumentację, która wyjaśnia naturę i przyczyny zaistniałej okoliczności Siły Wyższej; w tym

samym terminie powinna ona przedstawić prognozę skutków tej sytuacji dla terminów realizacji określonych w Umowie.

3. ~~Wydarzenie uznane za Siłę Wyższą przez jedną ze Stron nie zostanie przyjęte jako takie przez drugą Stronę, jeżeli nie wystąpi zawiadomienie według ust. 5 powyżej, a Strona, która nie dokonała powyższego zawiadomienia, nie może powoływać się na Siłę Wyższą.~~
4. Jeżeli po zawiadomieniu Strony nie uzgodnią inaczej w formie pisemnej każda ze Stron będzie kontynuowała wysiłki w celu wywiązania się ze swoich zobowiązań umownych, w stopniu, w jakim będzie to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich możliwych i rozsądnych alternatywnych środków zaradczych.
5. Jeśli niemożliwość wykonania przez jedną ze Stron jej zobowiązań w wyniku sytuacji Siły Wyższej w istotny sposób wpływa na możliwość wykonania przez drugą Stronę jej zobowiązań w ramach Umowy, druga Strona również nie będzie odpowiedzialna za niemożliwość wykonania swoich zobowiązań. Strona, która terminowo i zasadnie zawiadomiła o zaistnieniu okoliczności Siły Wyższej, nie ponosi odpowiedzialności wobec drugiej Strony za jakiegokolwiek straty lub szkody, poniesione przez tę drugą Stronę od daty zawiadomienia w zakresie realizacji przez Stronę zawiadamiającą jej zobowiązań umownych, objętych okolicznością Siły Wyższej.
6. Jeśli wykonanie części lub całości jakiegokolwiek zobowiązania w ramach tej Umowy będzie opóźnione z powodu Siły Wyższej o okres przekraczający trzy (3) miesiące, Strony rozpatrzą celowość i warunki rozwiązania Umowy.
7. ~~Niewypolenienie zobowiązań umownych z przyczyn innych niż Siła Wyższa będzie uważane za niewykonanie postanowień umownych.~~

#### **Odpowiedź nr 62**

Zamawiający utrzymuje dotychczasowe postanowienia umowne przy uwzględnieniu zmian opisanych w odpowiedzi na pytanie nr 59.

#### **Pytanie nr 63**

Czy wymaganie w SIWZ w punkcie XIII – WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM podpunkt 12 nie jest błędny bo sugeruje niemożność umieszczenia daty ważności w wadium, co wydaje się sprzeczne z wymaganiem w podpunkcie 13. który mówi że wadium musi obejmować cały okres związania ofertą czyli 60 dni (punkt XV. Podpunkt 1). Ponadto warunkowanie wygaśnięcia wadium tylko oświadczeniem beneficjenta co do zasady nie jest praktyką ogólnie przyjętą i powodowałoby, że gwarancja musiałaby być bezterminowa.

W związku z powyższym prosimy o usunięcie w pkt. XIII SIWZ podpunktu 12 o treści: „Wadium złożone w formie niepieniężnej musi zawierać zapis, że jego zwolnienie nastąpi tylko i wyłącznie po złożeniu pisemnego oświadczenia Zamawiającego w tej sprawie.”

#### **Odpowiedź nr 63**

Zamawiający pozostawia bez zmian zapisy dotyczące wadium wskazane w SIWZ Rozdział XIII.

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że zapisy dotyczące wadium należy czytać kompleksowo – cały Rozdział XIII SIWZ. Pkt 13 Rozdziału XIII wskazuje termin ważności wadium – cały okres związania ofertą. Zapis w pkt 12 zabezpiecza Zamawiającego przed możliwością „wycofania” przez Wykonawcę wadium wniesionego w formie niepieniężnej przed końcem terminu związania ofertą.

#### **Pytanie nr 64**

Rozdział IV ust. 4. Proszę o zmianę treści ustępu w następujący sposób: „Okres gwarancji jakości przedłużony będzie o czas, w którym przedmiot Zamówienia nie będzie eksploatowany z powodu konieczności przeprowadzenia naprawy gwarancyjnej, a także o czas, w którym eksploatacja układu będzie wadliwa z przyczyn **zawinionych przez Wykonawcę niezawinionych przez Zamawiającego.**”

#### **Odpowiedź nr 64**

Zamawiający **nie wyraża zgody** na zmianę zapisu.



#### Pytanie 65

Rozdział XXII. Proszę o dodanie ustępu XIII o treści: „Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 9.3, przekracza 5 lat, to zabezpieczenie w formie pieniężnej jest wnoszone na cały ten okres. W przypadku formy niepieniężnej Zabezpieczenie wnosi się na okres nie krótszy niż 1 rok, jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia Zabezpieczenia lub wniesienia nowego na kolejny okres, nie później niż 14 dni przed wygaśnięciem poprzedniego. Nie dopełnienie przez Wykonawcę powyższego obowiązku uprnia Zamawiającego do wypłaty całości wartości obowiązującego zabezpieczenia.” Proszę o prowadzenie analogicznego zapisu do §15 umowy.

#### Odpowiedź nr 65

Zamawiający **nie wyraża zgody** na wprowadzenie zapisu.

#### Pytanie 66

§3 Umowy. Proszę o zmianę treści ust. 3 w następujący sposób: „Wszystkie płatności będą realizowane na podstawie przedstawionych Zamawiającemu faktur VAT w ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty wpływu do Zamawiającego oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT Wykonawcy oraz dokumentów wymienionych powyżej, wraz z - wymaganymi zgodnie z § 3 ust 9 – dowodami zapłaty **wymagalnego na dzień wystawienia faktury** wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych prac, objętych częścią zamówienia, której ma dotyczyć dana zapłata na rzecz Wykonawcy, przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy, który jest rachunkiem wskazanym przez Wykonawcę do właściwego Urzędu Skarbowego jako rachunek przeznaczony do prowadzonej działalności gospodarczej (zgodnie z Załącznikiem nr 5), wskazany na fakturze VAT, wystawionej przez Wykonawcy, nie wcześniej jednak niż po przedstawieniu dowodów zapłaty **wymagalnego na dzień wystawienia faktury** wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych prac objętych częścią zamówienia, której ma dotyczyć dana zapłata na rzecz Wykonawcy, z zastrzeżeniem § 3 ust 9 poniżej.” Proszę również o analogiczną zmianę w §3 ust. 9.

#### Odpowiedź nr 66

Zamawiający wskazuje, że zaproponowana przez Wykonawcę zamiana dotyczy § 3 ust. 6 a nie ust 3 jak wskazuje Wykonawca. Jednocześnie Zamawiający **wyraża zgodę** na wprowadzenie zmian w § 6 ust 6 zgodnie z propozycją Wykonawcy.

Jednocześnie Zamawiający zmienia zapisy w § 3 ust. 9 nadając im nowe brzmienie:

W przypadku nie przedstawienia dowodów zapłaty **wymagalnych na dzień wystawienia faktury** wynagrodzenia wszystkim podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych prac, objętych częścią zamówienia, której ma dotyczyć dana zapłata na rzecz Wykonawcy, Zamawiający ma prawo wstrzymać wypłatę wynagrodzenia należnego Wykonawcy, co nie stanowi uchybienia w terminie zapłaty i nie uprawnia Wykonawcy do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych i do odstąpienia od Umowy. Dowodami zapłaty **wymagalnymi na dzień wystawienia faktury** wynagrodzenia wszystkim podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w § 12 Umowy będą pisemne (pod rygorem nieważności) oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców, iż otrzymali w całości należne im wynagrodzenie z tytułu prac powierzonych im w ramach Umowy oraz, że wypłacone im wynagrodzenia czynią zadość wszelkim roszczeniom przysługującym im z tytułu wykonania prac będących Przedmiotem Umowy, a także oświadczenia pisemnego (pod rygorem nieważności) Wykonawcy, iż wynagrodzenia wypłacone podwykonawcom czynią zadość wszelkim roszczeniom przysługującym im z tytułu wykonania prac będących Przedmiotem Umowy; ponadto Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu innych dowodów wykonania zapłaty **wymagalnych na dzień wystawienia faktury** na rzecz podwykonawców i dalszych podwykonawców. Wymaga się aby oświadczenia, o których mowa w zdaniu poprzednim były złożone zgodnie z zasadami składania oświadczeń woli w obrocie, z zastrzeżeniem, że uprawnienia do złożenia takich oświadczeń wymagają udokumentowania wydrukami lub odpisami z właściwych rejestrów, a w przypadku składania oświadczeń przez pełnomocników – także dokumentami potwierdzającymi udzielenie pełnomocnictw.

#### Pytanie nr 67

W związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 oraz wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, mając świadomość, że wykonanie zobowiązań ciężących na Wykonawcy w ramach Umowy może być w czasie jej realizacji utrudnione, opóźnione lub całkowicie uniemożliwione, zwracamy się z prośbą o wprowadzenie w Umowie dodatkowego paragrafu o treści:

„Strony zgodnie oświadczają, że są świadome, iż w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 oraz wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego wykonanie zobowiązań ciężących na Wykonawcy w ramach Umowy może być w czasie jej realizacji utrudnione, opóźnione lub całkowicie uniemożliwione.

Strony są świadome, że w momencie negocjowania i zawierania Umowy obowiązuje szereg ograniczeń wynikających z decyzji i aktów wprowadzonych przez odpowiednie organy w celu zwalczania epidemii SARS-CoV-2, a jednocześnie nie mogą przewidzieć w jakim zakresie owe ograniczenia będą obowiązywać w czasie realizacji Umowy lub jakie inne ograniczenia będą obowiązywały w czasie realizacji Umowy. Ograniczenia, o których mowa w zdaniach poprzednich ani ich skutki lub skutki epidemii mające wpływ na Umowę i jej realizację nie stanowią okoliczności zawinionej przez którąkolwiek ze Stron, ani stanowiącej podstawę odpowiedzialności Stron. Strony zgodnie postanawiają, że - niezależnie od innych regulacji Umowy - jakiegokolwiek opóźnienie, zaniechanie, nienależyte wykonanie lub niewykonanie zobowiązań wynikających z Umowy przez Wykonawcę wskutek epidemii SARS-CoV-2 i jej skutków lub zdarzeń, ograniczeń, restrykcji itp. związanych z epidemią SARS-CoV-2 lub wynikających ze środków podjętych przez uprawnione organy w celu zwalczania epidemii SARS-CoV-2, a także konsekwencji wyżej wymienionych nie stanowią podstawy odpowiedzialności Wykonawcy za opóźnienie, nienależyte wykonanie lub niewykonanie zobowiązań z Umowy. Wobec powyższego Strony zgodnie postanawiają, że:

a) Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie zobowiązań ani opóźnienie w realizacji Umowy wynikające z epidemii SARS-CoV-2 i jej skutków lub wprowadzonych restrykcji, ograniczeń, kwarantann itp. mających na celu zwalczanie epidemii SARS-CoV-2 i ich skutków. W szczególności niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy albo opóźnienie w jej realizacji z ww. powodów nie stanowią podstawy do obciążenia Wykonawcy karami umownymi ani jakimkolwiek odszkodowaniem lub zadośćuczynieniem, ani powierzenia przez Zamawiającego osobie trzeciej do realizacji Przedmiotu Umowy lub jego części na koszt Wykonawcy;

b) w przypadku zaistnienia zdarzeń związanych z epidemią SARS-CoV-2, jej zwalczaniem lub skutkami takich działań, które wpływają na realizację Umowy, w szczególności poprzez utrudnienie lub opóźnienie lub uniemożliwienie terminowej realizacji Umowy, w tym wykonania prac lub dostaw, Wykonawca będzie niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni, informował Zamawiającego w formie wiadomości e-mail;

c) po przekazaniu informacji Zamawiającemu, zgodnie z lit. b) powyżej, Strony w terminie 7 dni przystąpią do negocjacji w celu zmodyfikowania Umowy lub warunków i zasad jej realizacji. W razie nieprzystąpienia którejs Strony do negocjacji, druga Strona jest uprawniona do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od upływu ww. terminu na podjęcie negocjacji. W takim przypadku Strony Umowy sporządzą w terminie do 7 dni od daty odstąpienia, protokół wykonanych a niezapłaconych Usług. Protokół będzie stanowić w tym przypadku podstawę do ostatecznego rozliczenia Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu musi zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności;

d) w przypadku wprowadzenia restrykcji lub ograniczeń tak znacznych, że wykonanie Przedmiotu Umowy stanie się niemożliwe, Strony mogą rozwiązać Umowę z 7 dniowym terminem wypowiedzenia rozliczając wszystkie do tej pory wykonane prace i dostarczone dostawy. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wypowiedzenie Umowy w ww. trybie nie uprawnia żadnej ze Stron do domagania się kar umownych, odszkodowania, zadośćuczynienia ani jakiegokolwiek innej rekompensaty ze względu na rozwiązanie Umowy;

e) Wykonawca zapewnia, że jeśli będzie to możliwe, w zaistniałych okolicznościach, o których mowa powyżej, podejmie wszelkie uzasadnione kroki i działania, aby terminowo i należyście wywiązać się ze swoich zobowiązań umownych.

f) Zamawiający zapewnia, że podejmie wszelkie uzasadnione kroki i działania, aby wspierać Wykonawcę podczas realizacji Umowy."

#### **Odpowiedź nr 67**

Kwestia związana z epidemią SARS-CoV-2 została uregulowana w odpowiedzi na pytanie nr 59.

#### **Pytanie nr 68**

[...] prosimy o zmianę zapisów umownych § 9 pkt 3 umowy na następujący: „3. Wykonawca gwarantuje, że stan dynamiczny węzłów łożyskowych (drżania względne i bezwzględne) będą po remoncie w klasie B wg normy ISO 20816-2.”

#### **Odpowiedź nr 68**

Zamawiający **nie wyrażamy zgody** na zmianę zapisów

#### **Pytanie nr 69**

Prosimy również o dodanie w §10 ustępu 13. o treści: "Wykonawca nie będzie ponosić odpowiedzialności w stosunku do Zamawiającego za utratę zysku, straty spowodowane przestojem, straty produkcyjne, utratę kontraktów ani za jakiegokolwiek straty finansowe lub ekonomiczne ani straty pośrednie lub utracone korzyści mogące wynikać z realizacji zamówienia/umowy".



**Odpowiedź nr 69**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 55.

**Pytanie nr 70**

prosimy o podanie Dn zaworów regulacyjnych poziomu skroplin, a także średnic rurociągów przynależnych (punkt K OPZ)

**Odpowiedź nr 70**

Zamawiający przekazuje następujące dane:

Regulator poziomu skroplin na wymienniku XW-3 fi 88,9mm – rurociąg fi 108;

Regulator poziomu skroplin na wymienniku XW-2 fi 120mm – rurociąg fi 159;

Regulator poziomu skroplin na wymienniku XW-1 fi 120mm – rurociąg fi 159

**Pytanie nr 71**

prosimy o podanie DN Głównej Zasuwy Wody do kotła (punkt M OPZ)

**Odpowiedź nr 71**

Zamawiający informuje, że średnica nominalna Głównej Zasuwy Wody do kotła DN 250

**Pytanie nr 72**

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie okresu obowiązywania z 3 do 4 lat referencji spełniających warunek wykazania się zdolnościami technicznymi lub zawodowymi opisanymi w pkt. X OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ppkt. 1. 2) b.1

**Odpowiedź nr 72**

Zamawiający **nie wyraża zgody** na wydłużenie okresu obowiązywania z 3 do 4 lat. Zapisy SIWZ Rozdział X ust 1 pkt 2) lit b.b.1. pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 73**

Prosimy o podanie typów wodowskazów wraz z podaniem wielkości przyłącza.

**Odpowiedź nr 73**

Zamawiający informuje, że wodowskazy magnetyczne, przyłącza znajdują się pod izolacją

**Pytanie nr 74**

Prosimy o podanie wielkości kołnierzy przewidzianych do wymiany wraz z materiałami. Proszę również o informację czy wymianę należy przewidywać wraz z przeciwkołnierzami.

**Odpowiedź nr 74**

Na tym etapie Zamawiający nie może przewidzieć wymian, kołnierze znajdują się pod izolacją. Zamawiający nie może określić czy wymianę należy przewidywać wraz z przeciwkołnierzami i Zamawiający liczy na doświadczenie remontowe Wykonawcy.

**Pytanie nr 75**

Prosimy o podanie wymiarów zbiornika ZWZ.

**Odpowiedź nr 75**

Zamawiający informuje, że jest to typowy ZWZ jakie stosowane są na blokach 200MW.

**Pytanie nr 76**

Prosimy o wskazanie konkretnych typów wymienników XW, XN, CT-2, SS-1, RO, odgazowywacza wody ZWZ,

**Odpowiedź nr 76**

Zamawiający informuje, że wszystkie wymienniki regeneracyjne są płaszczowo rurowe.

**Pytanie nr 77**

Co zamawiający rozumie przez dopasowanie wkładu do wymiennika?

**Odpowiedź nr 77**

Zamawiający wyjaśnia, że płaszcz wymiennika po wieloletnim użytkowaniu mógł ulec niewielkim deformacjom, natomiast wkład będzie nowy i być może będą konieczne niewielkie korekty wkładu w celu jego wpasowania do wnętrza płaszczu.

**Pytanie nr 78**

Dot. Wymiana zaworów regulacyjnych - Prosimy o podanie średnicy, grubości ścianki oraz gatunku materiału zwężek korygujących do zaworów regulacyjnych.

**Odpowiedź nr 78**

W odpowiedzi na pytanie nr 70 podane zostały średnice końcówek zaworów i przynależne im średnice rurociągów. Materiał korpusów zaworów: A217 WC6.

Dla zaworu regulacyjnego wymiennika XW-3 grubość ścianki przyłącza ~ 7 mm

Dla zaworów regulacyjnych wymienników XW-1 i XW-2 grubość ścianki przyłącza ~8 mm

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Pełnomocnik Zarządu  
ds. przetargów



Daria Kwaśnik