



UWAGI:

1. RUROCIĄGI CIEPŁOWNICZE W KOMORACH ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE PRZEZ NANIESIENIE DWÓCH WARSTW MALARSKICH:
   PIERWSZEJ– OTRZYMANEJ PRZEZ 2 KROTNE MALOWANIE FARBĄ CEKOR R
   DRUGIEJ – OTRZYMANEJ PRZEZ 1 KROTNE MALOWANIE EMALIĄ FTALOWĄ NIEORGANICZNĄ Z BARWNIKIEM (LUB FARBĄ CHLOROKAUCZUKOWĄ).

2. GRUBOŚĆ WARSTWY CIEPŁOCHRONNEJ:
   DN400 – g=90mm (na zasilaniu) i g=60mm(na powrocie)
   DN350 – g=80mm (na zasilaniu) i g=60mm(na powrocie)
   DN125 – g=60mm (na zasilaniu) i g=40mm(na powrocie)
   DN80 – g=50mm (na zasilaniu) i g=30mm(na powrocie)

3. PŁASZCZ OCHRONNY WYKONAC Z PAPY ASFALTOWEJ NA TAŚMIE ALUMINIOWEJ LUB Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ O GRUBOŚCI 0,55mm.

4. PRZEPUSTNICIE I ZAWORY ZAIZOLOWAĆ CIEPŁOCHRONNIE KSZTAŁTKAMI Z TWARDEGO POLIURETANU Z PŁASZCZEM Z BLACHY.

5. DOPUSZCZA SIĘ STOSOWAĆ MATERIAŁY INNE NIŻ PODANO W ZESTAWIENIU MATERIAŁÓW. ZASTOSOWANE MATERIAŁY POWINNY BYĆ RÓWNOWAŻNE POD WZGLĘDEM TECHNICZNYM I POWINNY ODPOWIADAĆ WYMAGANIOM STAWIANYM PRZEZ POLSKIE NORMY, WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SIECI CIEPŁOWNICZNYCH Z RUR I ELEMENTÓW PREIZOLOWANYCH, ORAZ BYĆ DOPUSZCZONE DO OBROTU W POLSCE.

6. WYKAZ ELEMENTÓW PODANO W ZESTAWIENIU MATERIAŁÓW ZAWARTYM W OPISIE TECHNICZNYM

7. RURY Z ODWODNIENIA DOPROWADZIC NAD ISTNIEJĄCY ODPŁYW I SKIEROWAĆ KOLANEM W DÓŁ.

8. RURY ODWADNIAJĄCE PODPERZEĆ Z ZASTOSOWANIEM PODPÓR ŚLIZGOWYCH WG KESC –71–A.I.7 – TYP SANEK A.

energoekspert sp. z o.o.
energia i ekologia
40-145 Katowice, ul. Kierlowicza 11A
tel. 327 351-26-70, fax. 327 351-26-75
e-mail: biuro@energoekspert.com.pl
www.energoekspert.com.pl

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.
85-315 Bydgoszcz, ul. Ks. Józefa Schulza 5
tel. (52) 30 45 247, fax (52) 30 45 470
e-mail: sekretariat@kpec.bydgoszcz.pl
www.kpec.bydgoszcz.pl

Tytuł opracowania Opracowanie dokumentacji projektowej sieci ciepłowniczej łączącej miejski system ciepłowniczy G 1.1 miasta Bydgoszczy z siecią ciepłowniczą ciepłowni Osowa Góra - Etap VI		**Tytuł rysunku** Schemat komory S1	
Projektował mgr inż. Andrzej Brzenk 327/80 i 864/93	**Sprawdził** mgr inż. Janusz Bania AG.II.4/ZO/7131/793/01	**Opracował** mgr inż. Rafał Sandecki	**Data** 02.2018r.
Podpis	**Podpis**	**Podpis**	**Nr rysunku** SC-08.2/E-06
			Skala 1:25