

OZNACZENIE PROFILU: C1

POZIOM PORÓWNAWCZY 40.00 m n.p.m.

	Z70	Z71	Z75																				Z76	Z77	S1
PROJ. RZĘDNA TERENU	49.07	49.11	49.10	49.10																			48.72	48.87	48.36
RZĘDNA TERENU ISTN.	49.07	49.11	49.10	49.10			49.09	49.09	49.11		49.19	49.25	49.07			49.25	48.94	48.72	48.76	48.87	48.45	48.36			
RZĘDNA OSI SIECI	46.98	46.32	46.32	46.32	46.32	46.32	46.32	46.32	46.32	46.32	46.32	46.32	46.32	46.32	46.32	46.32	46.32	46.32		46.32		46.32			
NAZIOM	1.81	2.51	2.50	2.50														2.12		2.27		1.76			
ZAGŁĘBIENIE OSI SIECI	2.09	2.79	2.78	2.78														2.40		2.55		2.04			
PODSYPKA	0.10	0.10	0.10	0.10														0.00		0.10		0.00			
SPADKI, DŁUGOŚCI		4.1 / 161	0‰ 79.0m																						
ŚREDNICA, MATERIAŁ			2xDN400/560 L=83.1m																						
KĄTY POZIOME	90°	0.0°	−90°	0.0°														−90°		90°					
KĄTY PIONOWE	−9°	10°	0.0°	0.0°														0.0°		0.0°					
ODLEGŁOŚCI	2178.3	4.1 2182.4	2185.1	2187.9	2190.4	2192.1	2192.8	2195.7	2199.7	2200.3	2202.7	2206.0	2212.2	2215.7	2217.4	49.3	2230.2	2233.6	2236.2	2239.7	6.7	2246.4	15.0		2261.4
			5.5	2.5					22																
			Z75																						
			0p1B																						

LEGENDA:

- teren istniejący
- teren projektowany
- lokalizacja tymczasowej komory przewiertowej
- granica podziału profilu sieci ciepłowniczej pomiędzy etapem V i VI
- **K5, S1** Projektowane komory ciepłownicze
- nr 21 Otwory geologiczne - objaśnienia oznaczeń wg. legendy w kartach odwiertów geologicznych

Uwagi:

1. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać ręczne przekopy kontrolne dla dokładnego zlokalizowania istniejącego uzbrojenia terenu, oraz wykonać zabezpieczenia w/w uzbrojenia według obowiązujących przepisów i pod nadzorem przedstawicieli właściciela uzbrojenia.
2. Istniejące uzbrojenie podziemne zostało naniesione wg inwentaryzacji geodezyjnej i uzyskanych uzgodnień. Nie wyklucza się istnienia w terenie innego uzbrojenia nie naniesionego na planie sytuacyjnym.
3. Istniejące uzbrojenie w miejscach skrzyżowań (kable teletech., energ.) należy zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi
4. Profil podłużny rozpatrywać łącznie z planem sytuacyjnym i opisem technicznym
5. Rurociąg/kanał układać w wykopie z pełnym zabezpieczeniem ścian wykopu.

energoekspert sp. z o.o.
energia i ekologia
40-145 Katowice, ul. Karłowicza 11A
tel. 32/ 351-36-70, fax. 32/ 351-36-75
e-mail: biuro@energoekspert.com.pl
www.energoekspert.com.pl

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Ks. Józefa Schulza 5
85-315 Bydgoszcz

Tytuł opracowania
Opracowanie dokumentacji projektowej sieci ciepłowniczej łączącej miejski system ciepłowniczy G 1.1 miasta Bydgoszczy z siecią ciepłowniczą ciepłowni Osowa Góra - Etap VI

Tytuł rysunku
Profil podłużny ciepłociągu

Projektował	Sprawdził	Opracował	Data
mgr inż. Andrzej Brzenk 327/80 i 864/93	mgr inż. Janusz Bania AG.II.4/ZO/7131/793/01	mgr inż. Aleksander Stanek	02.2018
Podpis	Podpis	Podpis	Nr rysunku SC-03.1/E-06
			Skala 1:100/500