

WSZYSCY WYKONAWCY

2023-53733



Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na kontrole okresowe instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynkach na terenie miasta Poznania – zasobu nieruchomości będącego we władaniu ZKZL sp. z o.o. w podziale na V części

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm., dalej „Pzp”), Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. informuje, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Niniejszym Zamawiający przekazuje wyjaśnienie treści SWZ.

Pytanie nr 1:

Zwracamy się z pytaniem co Zamawiający rozumie pod treścią zawartą w par 2 ust 4 pkt 5 Umowy, tj. przekazać pełną dokumentację z przeglądów wraz z zestawieniem stanowiącym protokół potwierdzenia wykonania usług? Jakie składowe ma zawierać protokół z kontroli? Czy muszą być wszystkie pomiary wykonane w trakcie przeglądu elektrycznego w lokalach?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu pełną dokumentację z przeglądów wraz z zestawieniem stanowiącym protokół potwierdzenia wykonania usługi. Protokół z kontroli budynku winien zawierać wszystkie niezbędne pomiary przeprowadzone w lokalach mieszkalnych oraz użytkowych, w szczególności pomiary z instalacji odgromowej, wewnętrznej linii zasilającej, a także wszystkie uwagi i wnioski z przeprowadzonego przeglądu elektrycznego.