

Zamawiający:
Gmina Luzino
Ul. Ofiar Stutthofu 11
84-242 Luzino

WYJAŚNIENIA NR 1

Zamawiający informuje, że Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Luzinie”.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego – dotyczy postępowania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Luzinie”:

1. Zgodnie z punktem 6.17 (wyposażenie dodatkowe) należy dostarczyć wyposażenie laboratorium, sprzęt komputerowy i biurowy określony w odrębnym załączniku, który stanowi integralną część PFU

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w w/w zapisu należy dostarczyć wyłącznie sprzęt komputerowy zgodnie z załącznikiem nr 2:

- komputer stacjonarny 3 szt.,
- monitor 4 szt.
- laptop 1 szt.,

Odp.: Sprzęt komputerowy określony w załączniku nr 2 stanowi wyposażenie dodatkowe. W ramach dostawy należy dostarczyć oprócz wyposażenia wymienionego w załączniku nr 2 również, sprzęt komputerowy określony w treści PFU, będący wyposażeniem nowego systemu SCADA.

2. Zgodnie z punktem 6.8 (punkt zlewny ścieków dowożonych; roboty drogowe i zagospodarowanie terenu) prosimy o udostępnienie decyzji o wycince drzew.

Nr 1Odp.: Obecnie toczy się postępowanie w sprawie uzyskania decyzji na wycinkę drzew. Orientacyjna ilość drzew i ich średnica podana jest na rys.4 w punkcie 6.8 .

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca sporządził sprawozdanie z przebiegu wycinki drzew zawierające datę wycięcia poszczególnych drzew.

Ponadto informuję, iż drewno z wycinki należy przewieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 9 km od miejsca prowadzenia prac. Pozyskane drewno stanowi własność Zamawiającego.

Usunięcie pni oraz gałęzi wraz z ich utylizacją leży po stronie Wykonawcy.

3. Zgodnie z punktem 6.12. (naprawa i zabezpieczenie elementów żelbetowych)

„Wszystkie konstrukcje żelbetowe obiektów istniejących adaptowanych i modernizowanych oraz obiekty nowoprojektowane muszą być zabezpieczone...”

Prosimy o potwierdzenie, że powyższy zapis, w ramach obiektów modernizowanych i adoptowanych, dotyczy wyłącznie obiektu nr 03 pompownia pośrednia.

Odp.: Powyższy zapis dotyczy wszystkich obiektów przy których w pozycji „ROBOTY BUDOWLANE” wskazano konieczność naprawy powierzchni betonowych.

Treść wyjaśnień stanowi integralną część PFU, jest obowiązująca i winna być uwzględniona przez Wykonawców przy sporządzaniu ofert.

Zamawiający

WÓJT
inż. Jarosław Wejer