

Sztum, dnia 08.01.2020 r.

L. dz./2020

Miasto i Gmina
ul. Mickiewicza 39
82-400 Sztum

Dotyczy: warunków przyłączenia do sieci wodociągowej budynku magazynowego na dz. nr 279/228 w obrębie II Sztum, (warunki powtórne-zmienione)

1. Od istniejącego wodociągu Ø 225 mającego przebieg w dz. 279/228, zaprojektować odcinek wodociągu o średnicy nie mniejszej niż Ø 90 zakończony hydrantem nadziemnym p.poż. W obrębie działki posadowić studnię wodomierzową, zamontować wodomierz wraz z zaworem antyskażeniowym.
2. Kanalizacja sanitarna lokalna.
3. Inwestor przed przystąpieniem do prac związanych z przyłączeniem do sieci wodociągowej zobowiązany jest do zawarcia umowy dotyczącej zasad korzystania z usług Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Sztumie.
4. W/w prace podlegają odbiorowi przez przedstawiciela Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Sztumie.
5. Należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 1 egz. (kopię) przekazać do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Sztumie.
6. W/w infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna pozostaje własnością inwestora.
7. Warunki wydane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Sztumie zachowują ważność przez okres 2 lat.

PREZES
Stawomir Kłopotowski