

Chełmża, dnia 12.03.2023 r.

GMINA CHEŁMŻA
ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

OSO.271.4.2023

Strona prowadzonego postępowania

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:
Przebudowa drogi gminnej nr 100558 C w miejscowości Grzywna-Zęgwirt II etap

I. INFORMACJA DOT. ZAPYTAŃ I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Gmina Chełmża – zwana dalej „Zamawiającym” – informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm., zwanej dalej „PZP”) Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej „SWZ”).

W związku z powyższym działając na podstawie art. 284 ust. 6 PZP, zamawiający udziela następujących wyjaśnień oraz przedłuża termin składania ofert dokonując stosownej zmiany treści SWZ jak w pkt II niniejszego pisma.

Pytanie nr 1:

Żaden z dokumentów nie podaje KR dla mieszanek mineralno-asfaltowych. Prosimy o podanie kategorii ruchu dla projektowanych mieszanek mineralno- asfaltowych.

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 1:

Zamawiający określa kategorię ruchu, dla projektowanych mieszanek mineralno-asfaltowych na KR1.

Pytanie nr 2:

Dokumentacja nie podaje uziarnienia dla warstwy wiążącej i wyrównawczej. Prosimy o określenie uziarnienia mieszanki mineralno-asfaltowej dla wskazanej warstwy.

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 2

Zamawiający określa następujące uziarnienia dla mieszanek mineralno-asfaltowych:

1- *Warstwa wiążąca – AC11W*

2- *Warstwa ścieralna – AC11S*

Pytanie nr 3:

Dokumentacja nie podaje uziarnienia dla warstwy ścieralnej. Ze względu na grubość warstwy ścieralnej 3 cm najbardziej odpowiednie byłoby ułożenie mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie takiej mieszanki?

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 3

Zamawiający dopuszcza zastosowanie w warstwie ścieralnej mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S.

Pytanie nr 4:

Wg Opisu Technicznego i przekroju grubość górnej warstwy podbudowy z kruszywa wynosi 5 cm, przedmiar natomiast 8 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 4

W przedmiarze w pozycji nr 7 „Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm” jest pomniejszona grubość o 3 cm, w związku z powyższym warstwa górna podbudowy do wykonania w ramach przedmiotowego zamówienia wynosi 5 cm.

II. ZMIANA SWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 w związku z art. 284 ust. 3 PZP zmienia treść SWZ w zakresie przedłużenia termin składania i otwarcia ofert, jak również terminu związania ofertą – w następujący sposób:

1. Rozdział 18 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie (treść):
„1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia **17 kwietnia 2024 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem, w którym upływa termin składania ofert.”.
2. Rozdział 20 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie (treść):
„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/ug_chelmza/proceedings
w myśl PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **19 marca 2024 r.** do godziny 09:00 ”.
3. Rozdział 21 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie (treść):
„1. Otwarcie ofert rozpocznie się w dniu **19 marca 2024 r.** o godzinie 09:30. Otwarcie ofert nie jest jawne.”.

Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

III. ZAMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU W BZP

Zamawiający działając na podstawie art. 271 PZP zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu.

*Z up. WÓJTA
dr inż. Kazimierz Bober
Zastępca Wójta*

Otrzymują:

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie
w formie „Komunikatu publicznego”
za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Sprawę prowadzi:

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
tel. 56 675 60 76 wew. 43

Niniejsza treść stanowi odwzorowanie dokumentu, którego oryginał znajduje się w aktach sprawy.