

Dotyczy: **Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiejskiej w miejscowości Będlewo.**

Pytania i odpowiedzi do postępowania

**Pytanie nr 1.**

Czy do wyceny odtworzenia chodnika po robotach budowlanych należy uwzględnić ułożenie nowego opornika? W decyzji nr WI.4620.430.2023.MW wskazane jest tylko przełożenie nawierzchni, bez wzmianki o oporniku.

**Odpowiedź 1**

Istniejący stan chodnika jest dobry bez uszkodzeń elementów brukarskich a zatem należy elementy demontowane przełożyć, natomiast jeśli w wyniku prowadzenia prac budowlanych elementy te zostaną uszkodzone, należy je wymienić na nowe.

**Pytanie 2.**

Prosimy o dokładne określenie jaki procent płyt betonowych i kostki należy przyjąć w wycenie na wymianę uszkodzonych elementów. Nie jest to dokładnie wskazane w dokumentacji przetargowej, co może prowadzić do różnej interpretacji zapisów decyzji nr WI.4620.430.2023.MW i przełożyć się na wysokość ceny w ofercie.

**Odpowiedź 2**

Ilości procentowe płyt betonowych i kostki Wykonawca powinien przyjąć wg swoich szacunków. Ilości te będą różne w zależności od staranności prowadzonych prac budowlanych a także od przyjętej technologii.

**Pytanie 3.**

Prosimy o wydłużenie terminu wykonania zadania do 5 miesięcy od daty podpisania umowy. Terminami zatwierdzenia TOR przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu wynosi 30 dni od daty wpływu, na 30 dni przed rozpoczęciem robót należy złożyć wniosek na zajęcie pasa, co łącznie daje już 2 miesiące, a na realizację pozostaje miesiąc.

**Odpowiedź 3**

Termin zostaje wydłużony do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Otrzymują;  
1.wykonawcy,  
2.strona internetowa  
3.a/a

**BURMISTRZ**  
*mgr inż. Włodzisław Janczak*

P.O. Kierownika  
Referatu Inwestycji  
*mgr inż. Marzena Marcinkowska*

Podinspektor ds. Inwestycji

*Marzena Marcinkowska*  
*mgr inż. Marzena Marcinkowska*