


# Profil kanalizacji chlorowni



Poziom  
porównawczy – 139,00m n.p.m.

Rzędna terenu [m n.p.t.]	143,05	143,05	142,50
Rzędna dna przewodu	141,70	141,57	141,20
Przykrycie przewodu [m]	1,24	1,37	1,19
Spadek / Odległość	10,8% / 1,20	10,2% / 4,83	
Długość [m]	0,00	1,20	3,63
	Um	K1	Zb "5"
		PVC110	

Obiekt	Budowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Nowe Szepietowo Podleśne				
Adres	Działka nr 42/1, 42/5, 79/1, 81/1, 81/3, cz. dz. nr 42/4 i 79/3 Obręb: 201309_5.0181 Nowe Szepietowo Podleśne; gm. Szepietowo				
Inwestor	Gmina Szepietowo ul. Szkolna 6; 18-210 Szepietowo				
Przedmiot rysunku	PROFIL KANALIZACJI CHLOROWNI			Skala	Nr.rys
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	1:50	9
Projektant:	mgr inż. Sławomir Majewski	INSTALACJE SANITARNE	PDL/0115/POOS/08	06.07.2021	Podpis
Sprawdzający:	inż. Tadeusz Wyszowski	INSTALACJE SANITARNE	BI/189/91	06.07.2021	