Instalacje elektryczne doziemne

.\mapa.dxf_raster_661.tif

Szkic orientacji

.\mapa.dxf_raster_643.tif

Mariusz Bagiński
tel. 604 554 892

Nr arkusza mapy zasadniczej: 8.187.08.19.1.3, 8.187.08.19.3.1
Układ współrzędnych płaskich: 2000 strefa 8 (południk 24)
Układ wysokości: Kronsztad 60

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala 1:500

Miejscowość: Nowe Szepietowo Podleśne

Powiat: wysokomazowiecki

Jednostka ewid: 201309_5, Szepietowo

Obręb: Nr 0181, Nowe Szepietowo Podleśne

Mapa aktualna w granicach określonych linią : *wykonana w pracowni geodezyjnej*

Nr ewid. zgł.: GN.6642.747.2021 Wysokie Maz. dn. 25.06.2021r.

Mapę wykonał:

GEODETA UPRAWNIONY

mgr inż. Mariusz Bagiński
Zaśw. nr 19996

Punkty osnowy I–III klasy w zasięgu opracowania: –

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Id zgłoszenia prac geodezyjnych	GN.6642.747.2021
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Wysokomazowiecki
Wykonawca prac geodezyjnych	GEO–PROJEKT Mariusz Bagiński
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół Weryfikacji Nr GN.6642.747.2021_1 z dnia 29.06.2021r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Mariusz Bagiński Nr uprawnień 19996

Uwaga:
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.

Obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz przyłącza podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obejmującej położenie ich na gruncie.
(Ustawa Prawo Budowlane – Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414)

Bilans terenu:

Powierzchnia zabudowy istniejąca:	250,10m2 / 4,05%
Powierzchnia zabudowy proj.:	59,15m2 / 0,96%
Powierzchnia utwardzona:	1 313,75m2 / 21,28%
Powierzchnia biologicznie czynna:	4 524,27m2 / 73,71%
RAZEM:	6 174,27m2 / 100%

LEGENDA:

- A,...,H – zakres opracowania
- 1 – projektowany zbiornik wyrównawczy V=200m3
- 2 – projektowany osadnik popłuczyn V=93,6m3
- 3 – istniejący budynek stacji uzdatniania wody
- 4 – istniejąca studnia głębinowa
- 5 – projektowany zbiornik bezodpływowy V=2m3 na ścieki z chlorowni
- 6 – projektowany zbiornik bezodpływowy V=2m3 na ścieki socjalno - bytowe
- brama wjazdowa
- główne wejście do budynku
- wejście do budynku
- ogrodzenie do przebudowy - poza procedurą
- projektowana pow. utwardzona - poza procedurą
- projektowana naw. żwirowa - poza procedurą
- elementy do rozbiórki
- k – istniejące doziemne instalacje sanitarne
- k – projektowane doziemne instalacje sanitarne
- w – istniejące doziemne instalacje wodociągowe
- w – projektowane doziemne instalacje wodociągowe
- eN – istniejące doziemne instalacje elektryczne
- enN – projektowane doziemne instalacje elektryczne
- ZKP – projektowane złącze pomiarowe energii elektrycznej
- ZKOP – projektowane złącze kablowe osadnika popłuczyn
- ŚM – punkt gromadzenia odpadów
- MP – miejsce postojowe
- △ – istniejący zjazd z drogi
- projektowana latarnia oświetleniowa

YKYżo 3x2,5mm2 FeCu 25x4

YKYżo 3x2,5mm2 2x YvKSLY-ekw-Nr 7x0,5 2x XzTKMXpw 4x2x0,8 FeCu 25x4

YKY 4x10mm2 YKY 3x2,5mm2 YvKSLY-ekw-Nr 7x0,5 XzTKMXpw 4x2x0,8

ZKOP kable: YKY 4x2,5mm2 YvKSLY-ekw-Nr 7x0,5

Za zgodność z oryginałem

Obiekt	Budowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Nowe Szepietowo Podleśne				
Adres	Działka nr 42/1, 42/5, 79/1, 81/1, 81/3, cz. dz. nr 42/4 Obręb: 201309_5.0181 Nowe Szepietowo Podleśne; gm. Szepietowo				
Inwestor	Gmina Szepietowo ul. Szkolna 6; 18-210 Szepietowo				
Przedmiot rysunku	Instalacje elektryczne doziemne		Skala 1:500	Nr.rys E-1	
	Imie i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant:	mgr inż. Paweł Iwanicki	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	PDL/0086/PWOE/13	29.07.2021	
Sprawdzający:	mgr inż. Robert Grzeszczuk	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	PDL/0071/PWBE/16	29.07.2021	