



Profil kanalizacji popłucznej



Poziom
porównawczy – 138,00m n.p.m.

Rzędna terenu [m n.p.t.]	143,05	143,05	143,05	143,05	143,05	142,50
Rzędna dna przewodu	142,59	142,57	142,00	141,81	141,77	141,63
Przykrycie przewodu [m]	0,35	0,80	0,99	1,03	1,17	0,81
Spadek / Długość	0,90 / 1,5%	4,62 / 4,0%	0,88 / 4,0%	3,55 / 4,0%	7,85 / 2,4%	
Odległość [m]	0,00	0,90	5,52	6,40	9,95	17,80
	OL	S1	PVC Ø250 SN8 Lita	1	2	3
			PVC Ø250 SN8 Lita			Op

142,50	142,46	142,46	142,25
141,44	141,34	140,49	140,07
0,81	0,87	1,72	1,93
2,6%	3,80	2,6%	14,70
0,00	3,80		18,50
Op	Sk_i1	PVC Ø250 SN8 Lita	Sk_i2



Poziom
porównawczy – 141,00m n.p.m.

Rzędna terenu [m n.p.t.]	143,05	143,05
Rzędna dna przewodu	142,00	141,81
Przykrycie przewodu [m]	0,80	0,99
Spadek / Długość	7,0% / 2,70	
Odległość [m]	0,00	2,70
	S2	1

143,05	143,05
142,57	141,77
0,80	1,03
0,90 / 1,5%	
0,00	0,90
Ol	2

143,05	143,05
142,57	141,63
0,80	1,17
0,90 / 1,5%	
0,00	0,90
Ol	3

Obiekt	Budowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Nowe Szebietowo Podleśne				
Adres	Działka nr 42/1, 42/5, 79/1, 81/1, 81/3, cz. dz. nr 42/4 i 79/3 Obręb: 201309_5.0181 Nowe Szebietowo Podleśne; gm. Szebietowo				
Inwestor	Gmina Szebietowo ul. Szkolna 6; 18-210 Szebietowo				
Przedmiot rysunku	PROFIL KANALIZACJI CHŁOROWNI			Skala	Nr.rys
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant:	mgr inż. Sławomir Majewski	INSTALACJE SANITARNE	PDL/0115/POOS/08	06.07.2021	
Sprawdzający:	inż. Tadeusz Wyszowski	INSTALACJE SANITARNE	BI/189/91	06.07.2021	