



Nr sprawy: RZP.271.2.2019

Kwidzyn, dnia 19.04.2019 r.

Strona internetowa Zamawiającego:

[www.bip.kwidzyn.pl](http://www.bip.kwidzyn.pl)

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż systemu modułów fotowoltaicznych wraz z niezbędnym wyposażeniem, wytwarzających energię elektryczną zainstalowanych na terenie nieruchomości stanowiących własność mieszkańców oraz na 7 budynkach użyteczności publicznej

Zgodnie z art. 38 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do ww. postępowania.

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego zmieniająca lub uzupełniająca zapisy dokumentacji przetargowej stanowi integralną część SIWZ i staje się wiążąca i nadrzędna w stosunku do pierwotnych zapisów SIWZ.

**Pytanie nr 75:**

Czy Zamawiający dopuści użycie optymalizatorów mocy montowanych co drugi moduł? Optymalizatory montowane co drugi moduł odczytują oraz działają na każdy moduł.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga użycia jednego optymalizatora na każdy z modułów.

**Pytanie nr 76:**

Czy Zamawiający dopuści użycie optymalizatorów zintegrowanych fabrycznie z modułem?.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający nie dopuszcza użycia optymalizatorów zintegrowanych fabrycznie z modułem.

Od powyższego rozstrzygnięcia przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w dziale VI - „Środki ochrony prawnej” ww. ustawy Pzp.

Z poważaniem

KOORDYNATOR ZEPDPU  
ds. zamówień publicznych  
dr inż. Jakub Kołodziejczyk

Sprawę prowadzi:  
Iwona Milewska, tel. 055 6464 760  
e-mail: [im@kwidzyn.pl](mailto:im@kwidzyn.pl) ; [zp@kwidzyn.pl](mailto:zp@kwidzyn.pl)

