

**WYJAŚNIENIA NR 1 do SWZ ZP/32/2024**  
**do zapytania ofertowego**  
**pn.:**

**Budowa sieci wodociągowej w ul. Jaśminowej w Rumi**

**CPV: 45230000-8**

W związku z pytaniami Wykonawców, na podstawie art. 18 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. niniejszym wyjaśniamy treść SWZ ZP/32/2024, jak niżej:

***Pytanie Wykonawcy:***

Czy zamawiający dopuszcza wykonanie zadania metodą bezwykopową?

***Odpowiedź Zamawiającego:***

Zamawiający dopuszcza wykonanie zadania metodą bezwykopową pod warunkiem zachowania projektowanej trasy sieci wodociągowej i lokalizacji węzłów wodociągowych.