



ZP.264.11.2019.3.JP

Gdynia, dn. 11.06.2019 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania nr EZP/255/2019: „Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej kanałowej na sieć preizolowaną wysokoparametrową od komory K-101 do komory K-101/2 oraz od komory K-101/2 do komory K-101/4 w Gdyni – ul. Morska, Wawrzyniaka, Gniewska, Rozewska”

Informujemy, że 11.06.2019 r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie o następującej treści:

Czy Zamawiający przewiduje przerwy w dostawie ciepła w trakcie realizacji zamówienia? Czy w wycenie należy ująć sieć tymczasową by-pass?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami pkt. 4.3. siwz:

W terminie 7 dni od daty przekazania terenu budowy przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia w formie notatki z Kierownikiem Zakładu Energetyki Ciepłej w Gdyni, przerw w dostawie ciepłej wody użytkowej w okresie prowadzenia prac. Zgodnie z umowami na dostawę ciepła, przerwy w dostawie ciepłej wody użytkowej nie mogą przekraczać 14 dni, a odbiorca musi zostać powiadomiony na piśmie o przerwie w terminie 7 dni przed rozpoczęciem przerwy. W przypadku przekroczenia terminów ustalonych w notatce, Wykonawca będzie obciążony kosztami z tytułu bonifikat dla odbiorców za niedostarczone ciepło w okresie poza ustalonymi terminami. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania tymczasowych obejść na czas trwania prac w celu ograniczenia przerw w dostawie ciepła.

W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza przerwę w dostawie ciepła maksymalnie do 14 dni. W sytuacji gdy Wykonawca nie będzie mógł dotrzymać tego terminu, w ofercie należy uwzględnić budowę sieci tymczasowej (by-pass).

Z poważaniem

PROKURENT SPÓŁKI
DYREKTOR ROZWOJU

mgr inż. Piotr Surma