

**Budowa Biblioteki w Redzie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2,  
Kierunek Interwencji 2.1 „Infrastruktura Bibliotek 2021 – 2025”.**

**10.ZF.TP.BN.RB.2022**

Reda, dnia 21.09.2022r.

**INFORMACJA**

**Dotyczy: Budowa Biblioteki w Redzie w ramach Narodowego Programu Rozwoju  
Czytelnictwa Priorytet 2, Kierunek Interwencji 2.1 „Infrastruktura Bibliotek 2021 – 2025”.**

**Wyjaśnienia treści SWZ**

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. ze zm.) zwanej dalej ustawą, Zamawiający udostępnia treść zapytań do treści SWZ, złożonych przez Wykonawców, wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

**Pytanie 1:**

Proszę o podanie parametrów technicznych urządzeń systemu nagłośnienia.

**Odpowiedź na pytanie nr 1.**

Zamawiający informuje, że system nagłośnienia nie wchodzi w zakres zamówienia.

**Pytanie 2:**

Proszę o wyjaśnienie, w jakim stanie znajduje się budynek istniejący w zakresie wyposażenia, tj. czy zostały lub zostanie przez Zamawiającego usunięte wyposażenie ruchome (meble, zabudowy meblowe, urządzenia) oraz nieruchome (urządzenia sanitarne, grzejniki, oprawy elektryczne).

**Odpowiedź na pytanie nr 2.**

Zamawiający informuje, że Zamawiający własnym staraniem usunie wyposażenie ruchome. Wykonawca zobowiązany jest usunąć i zutilizować wyposażenie nieruchome na własny koszt.

**Pytanie 3:**

W projekcie wykonawczym branży sanitarnej w opisie instalacji klimatyzacji uwzględniono zapis: "Agregat skraplające układu zostaną posadowione na konstrukcjach balastowych zlokalizowanych w przestrzeni zasłoniętej żaluzjami na stropie budynku, na dachu budynku zainstalować panele słoneczne typu solarcool." Proszę o wyjaśnienie, czy panele słoneczne wchodzi w zakres realizacji. Jeśli tak, proszę o uzupełnienie oferty o parametry techniczne projektowanej instalacji.

**Odpowiedź na pytanie nr 3.**

Zamawiający informuje, że instalację klimatyzacji należy zrealizować bez urządzenia, tj. panela solarcool.

**Pytanie 4:**

Proszę o potwierdzenie, iż oprawy zewnętrzne oznaczone za PZT projektu wykonawczego elektrycznego nr 1 są oprawami montowanymi do elewacji.

**Odpowiedź na pytanie nr 4.**

Zamawiający informuje, że oprawy zewnętrzne oznaczone za PZT projektu wykonawczego elektrycznego nr 1 są oprawami montowanymi do elewacji.

**Budowa Biblioteki w Redzie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2,  
Kierunek Interwencji 2.1 „Infrastruktura Bibliotek 2021 – 2025”.**

**10.ZF.TP.BN.RB.2022**

**Pytanie 5:**

Proszę o wyjaśnienie czy system audio wchodzi w zakres zamówienia. Jeśli tak, proszę o podanie parametrów urządzeń systemu audio.

**Odpowiedź na pytanie nr 5.**

Zamawiający informuje, że system nagłośnienia nie wchodzi w zakres zamówienia.

**Pytanie 6:**

W formularzu oferty Zamawiający dokonał podziału ceny ofertowej na: Zagospodarowanie terenu, Architektura i Konstrukcja, Instalacje sanitarne, Instalacje elektryczne i teletechniczne. Proszę o wyjaśnienie, czy roboty związane z przyłączami i sieciami sanitarnymi i elektrycznymi należy ująć w Zagospodarowaniu terenu, czy też odpowiednio w instalacjach?

**Odpowiedź na pytanie nr 6.**

Zamawiający informuje, że roboty związane z przyłączami i sieciami sanitarnymi i elektrycznymi należy ująć odpowiednio w każdej z branż.

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany terminu składania i otwarcia ofert na **30.09.2022 r.**. Godziny składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

z up. BURMISTRZA MIAST

  
mgr Łukasz Kamiński  
Zastępca Burmistrza