

Świdnik, dnia 16 kwietnia 2024 r.

## Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

### Dotyczy:

### Modernizacja infrastruktury drogowej w powiecie świdnickim

znak sprawy: WID.272.2.2024

Na podstawie art.284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605), Zamawiający poniżej zamieszcza pytania o wyjaśnienie treści SWZ, które zostały zadane w przedmiotowym postępowaniu oraz udzielone na nie odpowiedzi:

#### Pytanie 1:

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach zad. 2 należy wykonać nasadzenia kompensacyjne w ilości 38 szt. drzew gatunku lipa drobnolistna. Jeśli tak, to jakie są wymagane wielkości sadzonek?

#### Odpowiedź:

W ramach zadania należy wykonać nasadzenia kompensacyjne w ilości 38 szt. drzew gatunku lipa drobnolistna, zgodnie z projektem wykonawczym branży zieleni i gospodarki drzewostanem. Dodatkowo materiał sadzeniowy powinien spełniać warunki:

- każde przeznaczone do nasadzeń drzewo powinno posiadać etykietę. Na etykiecie powinny znaleźć się niżej wymienione informacje:

- nazwa rodzajowa i gatunkowa sadzonki;
- wysokość rośliny
- rodzaj pojemnika
- nr świadectwa pochodzenia danej partii materiału sadzeniowego, wg PN-R-67025:1999 załącznik A
- oznaczenie partii materiału sadzeniowego
- adres i nazwę producenta.

Etykiety z nazwą gatunkową należy zdjąć z sadzonek dopiero po ostatecznym odbiorze nasadzonej zieleni.

Drzewa z bryłą korzeniową przeznaczone do nasadzeń powinny spełniać następujące wymogi jakościowe:

- prawidłowo uformowany z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany: pokroju, wysokości, szerokości i długości pędów oraz równomiernego rozkrzewienia i rozgałęzienia, a także odpowiednich proporcji między pniem, koroną i bryłą korzeniową
- wyrównany pod względem wysokości, kształtów koron i obwodów pni, o prostych pniach, symetrycznych koronach i dobrze ukształtowanych bryłach korzeniowych,



## Starostwo Powiatowe w Świdniku

### BIURO STAROSTY

ul. Niepodległości 13, 21-040 Świdnik  
tel. 81 468 71 01, fax 81 468 71 12  
poczta@powiatswidnik.pl

- w dobrej kondycji zdrowotnej, bez otarć kory i innych uszkodzeń mechanicznych, bez objawów będących skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki oraz bez odrostów podkładki z zabliznionymi ranami, bez oznak chorób grzybowych i szkodników
- bryła korzeniowa - proporcjonalnie uformowana w stosunku do części nadziemnej, zwarta, nieprzesuszone, lekko wilgotna i prawidłowo zapakowana (balot), bądź korzenie wykształcone proporcjonalnie w stosunku do rozmiarów pojemnika (kontenery), korzenie nie mogą być zbite i powinny być widoczne po zewnętrznej stronie bryły korzeniowej
- rośliny z bryłą korzeniową powinny być zabezpieczone tkaniną, która rozkłada się max. 1,5 roku po posadzeniu, dodatkowo w przypadku drzew liściastych o obwodzie >14 cm, bryła korzeniowa powinna być zabezpieczona dodatkowo siatką drucianą z drutu ocynkowanego.

Zamawiający nie dopuszcza nasadzeń drzew z gołym korzeniem.

Wymagane parametry dla roślin do nasadzeń:

- drzewa liściaste formy piennej:

- wysokość pnia pod koroną dla drzew w bezpośrednim sąsiedztwie ciągów komunikacyjnych: min. 2,0m
- obwód pnia mierzony na wysokości 1 m: min. 14-16 cm
- średnica bryły korzeniowej mierzonej w poziomie: co najmniej 3,5 razy większa od obwodu pnia mierzonego na wysokości 100 cm
- bryła korzeniowa - proporcjonalnie uformowana w stosunku do części nadziemnej, zwarta
- sadzonki drzew liściastych danej formy i wysokości pnia muszą mieć równą wielkość i koronę na tej samej wysokości
- wysokość rośliny mierzona od powierzchni ziemi do pąka szczytowego: min. 2,0 m.

Roślinny materiał sadzeniowy powinien być zgodny z dokumentacją projektową, uwzględniającą wymagania gatunkowe materiału sadzeniowego.

### **Pytanie 2:**

Dot. zad. 2. Prosimy o podanie klasy rusztu w systemie "C" dla odwodnienia liniowego.

### **Odpowiedź:**

Klasa rusztu w systemie "C" dla odwodnienia liniowego – D 400

Zamawiający informuje że pytania i odpowiedzi stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Jednocześnie informujemy, że zmianie ulega wzór umowy w zakresie przedmiotu zamówienia, ponieważ wcześniej zamieszczony wzór nie zawierał kompletnego opisu przedmiotu zamówienia (zawartego w specyfikacji warunków zamówienia).

### **Załączniki:**

1/ Umowa po zmianach



**Starostwo Powiatowe w Świdniku**

**BIURO STAROSTY**

ul. Niepodległości 13, 21-040 Świdnik

tel. 81 468 71 01, fax 81 468 71 12

poczta@powiatswidnik.pl