



Legenda		
Blok	Opis	Ilość
	Bednarka 30x4 OG, B 30x4 OG, 83004002	23.00 kg
	Dłut odgromowy 8 OG, DR 8 OG, 80000802	24.83 kg
	Przewody odprowadzające - Dłut odgromowy 8 OG, DR 8 OG, 80000802	14.00 kg
	Złącze krzyżowe 4-otworowe, 1.1 OC, 90100101	5 szt.
	Złącze trójnikowe, 54.1 OC, 95400101	2 szt.
	Złącze ziemne, 9.1 OC, 90900101	4 szt.
	Złącze kontrolne 4-otworowe, 4.1 OC, 90400101	4 szt.
	Skryzka kontrolna do ewalacji, 68.1/SZ PL, 96801108	4 szt.
Uwaga: Legenda nie uwzględnia akcesoriów, mocowań itp.		

- Niniejszy projekt został wykonany według projektu architektury na dzień 19.09.2021
- Opis i rysunek stanowią integralną całość projektu instalacji odgromowej.
- Przed przystąpieniem do realizacji należy wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
- Dla ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi połaci dachowej projektuje się zwody instalacyjne na uchwytych dystansowych.
- Uchwyty instalacyjne dostosować do rodzaju połaci dachowej.
- Przewody odprowadzające układać pod warstwą ocieplenia w grubościennych rurach niepalnych z tworzywa sztucznego
- Połączenia uziomów i połączeń wyrównawczych z zastosowaniem bednarki wykonywać przez spawanie. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach łączenie śrubami (jedną M10 lub dwoma M6). Miejsca połączeń zabezpieczyć przed korozją.
- Całość prac wykonać zgodnie ze szczegółami zawartymi w normie PN-EN 62305 lub równoważna.
- Elementy instalacji odgromowej dobrano z katalogu "Elko-Bis Systemy Odgromowe".

PRACOWNIA

KAD

Dorota Adamczyk  
ul. Bartkiewiczówny 82/1, 87-100 Toruń  
tel: 696-567-370; dorota.adamczyk25@gmail.com  
NIP: 879-244-02-03; REGON: 365935386

Temat:

Budowa świetlicy wiejskiej z infrastrukturą techniczną

Adres:

dz. nr 43/17 i 63/2, obręb 0004 Brąchnówko;  
j.ew. 041502\_2 Chelmża-gmina

Investor:

Urząd Gminy Chelmża  
ul. Wodna 2, 87-140 Chelmża

Projektant:

inż. Adam Karbownik UAN-NB-8386-5/105/86 Wk  
specj. instalacyjna

Sprawdzający:

mgr.inż. Piotr Sawiński KUP/0086/PWOWE/04  
specj. instalacyjna

Trzeci rys.:

Instalacja odgromowa

Branża:

Elektryka

Podpis:

08.2021r

Podpis:

08.2021r

Skala:

1:100

Nr rys.:

E-4