

Załącznik 5: Uwarunkowania prawne w zakresie zrzutu ścieków z Ciepłowni Gliwice. *

Wskaźnik zanieczyszczenia	Jednostka	Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej	BAT
Odczyn	pH	6,5-9	-
Chlorki	mg Cl/l	1 000	-
Substancje ropopochodne	mg/l	15	-
Substancje ekstr. eterem naft.	mg/l	50	-
Zawiesiny ogólne	mg/l	35	10-30
Siarczany	mg SO ₄ ²⁻ /l	500	1 300-2 000
Ołów	mg Pb/l	0,1	0,01-0,02
Chrom ogólny	mg Cr/l	0,5	0,01-0,05
Cynk	mg Zn/l	2	0,05-0,2
Kadm	mg Cd/l	0,05	0,002-0,005
Miedź	mg Cu/l	0,5	0,01-0,05
Nikiel	mg Ni/l	0,5	0,01-0,05
Rtęć	mg Hg/l	0,06/0,03	0,0002-0,003
Arsen	mg As/l	0,1	0,01-0,05

* - dla każdego parametru musi być spełnione bardziej rygorystyczne wymaganie.