



Piotrków Trybunalski 14.02.2023r

## Opinia Kominiarska wstępna nr 06/02/2023r;

Z wyników przeprowadzonych oględzin- ekspertyzy urządzeń grzewczo- kominowych na budynku

### URZĄD GMINNY ROZPRZA

( dotyczy pomieszczeń na parterze przed modernizacją )

W celu prawidłowego z wentylowania pomieszczeń zaleca się podłączenie ich do wskazanego kanału na odwrocie strony ,połączenie kanałem leżącym pod sufitem do komina oraz montaż dwóch nasad typu turbowent na głowicy kominowej o średnicy minimum fi 250 oraz szczelne połączenie wylotów przewodów kominowych z nasadami.

Na wskazanym kominie zaleca się usunięcie pozostałości gniazda z jednego kanału wentylacyjnego.

Po wykonaniu wyżej wymienionych zaleceń zgłosić do ponownej kontroli.

Szkic podłączeń po drugiej stronie opinii kominiarskiej.

Opinie sporządzono w trzech egzemplarzach :

- Właściciel,


-Projektant , Urząd

-Opiniodawca.

Podpis osoby odbierającej opinie:

Podpis opiniodawcy:

MISTRZ KOMINIARSKI  
Marcin Rokita  
Nr upr. 11002  
tel. 783 609 724



Mica