

UWAGI:

1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami w projekcie.
2. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane, należy zabezpieczyć tulejami ochronnymi o dwie dymensje większe niż przewód.
3. W przypadku kolizji z innymi instalacjami kolizje rozwiązywać bezpośrednio na budowie.
4. W najwyższych punktach instalacji centralnego ogrzewania należy zamontować zawory odpowietrzające, a w najniższych zamontować zawory umożliwiające spust czynnika grzewczego.
5. Poziomy i piony instalacji centralnego ogrzewania prowadzone przez pomieszczenia ogrzewane należy zaizolować dotłacją.
6. Jeśli nie zaznaczono inaczej, przewody pionowe zasilające i powrotne należy montować w bruzdach ścian.
7. Przewody grzewcze montować na zawiesiach systemowych i obejmach z wibroizolacją.
8. Niniejszy rysunek stanowi integralną część projektu wykonawczego i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym.
9. Wszelkie przyjęte w fazie realizacji zamienne rozwiązania projektowe należy uzgodnić z projektantem i konsultować i zatwierdzić z autorem niniejszego opracowania.
10. Nie należy domierzać domiarów na rysunku.
11. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
12. Kopiowanie lub rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia autora jest prawnie zabronione.
13. Niniejsza dokumentacja projektowa stanowi własność inwestora i nie może być udostępniana osobom trzecim bez jego zgody.
14. Rzędne prowadzenia przewodów "H", podawane do osi względem poziomu posadzki każdego pomieszczenia.

LEGENDA:

- zasilanie C.O. - czynnik grzewczy woda
- powrót C.O. - czynnik grzewczy woda
- grzejnik konwekcyjny płytowy
- projektowany pion instalacji grzewczej
- etykieta opisu pomieszczenia dla zimy

BMGPROJEKT
INSTALACJE SANITARNE I HVAC

BMGPROJEKT SP. Z O.O.
ul. Stanisława Noakowskiego 7/14
00-378 WARSZAWA
T. 519 286 784, 22 39-39-286

PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inż. Danuta Jarosz-Ziach
ul. Stanisława 7b/5

Temat opracowania: Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej zgodnie PZ.I. - zadanie 1 - pompy ciepła i ok 3mW odnawialnych wraz z infrastrukturą techniczną i budowlaną
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
OŚRODKOWICE 119, dz. nr ewid. 65/21,
obręb 0006 Kazimierza Wielka

Nr rysunku: S06

Nazwa rysunku: RZUTY INSTALACJI C.O. - PIĘTRO

Sprawdził:	mgr inż. Danuta Jarosz-Ziach	OŚRODKOWICE 2020	Data: 06.2020
Sprawdził:	mgr inż. Maciej Grzegorek	SWK/OŚRODKOWICE/011	06.2020
Sprawdził:	mgr inż. Angelika Rolbak		06.2020
Projektował:	mgr inż. Paulina Szczepaniak	SWK/OŚRODKOWICE/17	06.2020

Uwagi: Materiały budowlane i urządzenia do zastosowania w projekcie muszą posiadać wymagane prawem dopuszczenia do stosowania w budownictwie, atesty/certyfikaty, aprobaty techniczne oraz deklaracje zgodności z normami zharmonizowanymi lub aprobatami technicznymi. Projektant nie ponosi odpowiedzialności za wady materiałów i urządzeń.