

ile m² nawierzchni z piasku wykonać? Czy wykonanie nawierzchni trawiastej nie jest w zakresie zamówienia?

Odpowiedź

Nawierzchnia bezpieczna z piasku obejmuje 823m² i grubość minimum 300 mm na całej powierzchni inwestycji. Piasek zostanie oddzielony od pozostałego terenu ogrodzeniem z podmurówką betonową zgodnie z dokumentacją projektową, zgodnie z załącznikiem na 1 do odpowiedzi. Nawierzchnia trawiasta nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia.

Pytanie

9. Czy nawierzchnia piaskowa ma być oddzielona obrzeżem? Jeżeli tak, to jakim?

Odpowiedź

Nawierzchnia bezpieczna z piasku obejmuje 823m², tj. na całej powierzchni inwestycji. Piasek zostanie oddzielony od pozostałego terenu ogrodzeniem z podmurówką betonową zgodnie z SWZ.

Pytanie

10. Czy w zakres zamówienia wchodzi montaż 6 szt. ławki z oparciem? Brak w przedmiarze.

Odpowiedź

Zgodnie z SWZ montaż 6 szt. ławek nie jest przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania.

Pytanie

11. Proszę o potwierdzenie, że należy zamontować 1 szt. kosza na odpady

Odpowiedź

Zgodnie z SWZ i przedmiarem należy zamontować 1 kosz na śmieci.

Pytanie

12. Proszę o informację odnośnie ilości furtek, w przedmiarze podane są 2 szt., a na projekcie rysunku 4 szt., proszę o doprecyzowanie ilości metrów ogrodzenia w przedmiarze 85 m+ furtki+ brama to =91m, w specyfikacji jest 114,7

Odpowiedź

Przedmiotem zamówienia jest ogrodzenie o długości łącznej 107,4 m w tym: 2 furtki 1,0m i brama 4,0m (101,4 m ogrodzenie + 2,0 m furtki + 4,0m brama= 107,4 m). W związku z powyższym należy ująć w wycenie ogrodzenia: 101,4 m ogrodzenie + 2,0 m furtki + 4,0m brama= 107,4 m.

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Burmistrz Głuchołaz działając w imieniu Zamawiającego – Gminy Głuchołazy zmienia treść SWZ w następujący sposób:

1) Rozdz. XIV pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert **do dnia 11 października 2023r.**”

2) Rozdz. XVI pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/809312> w myśl ustawy pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 12 września 2023r. do godziny 10:00.**”

3) Rozdz. XVII pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

„1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, **w dniu 12 września 2023r. , o godzinie 10:05**, nie później jednak niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.”

Niniejsze wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną treść SWZ.

W załączeniu:

- 1) Mapa

Burmistrz Głucholaz
/-/ **Edward Szupryczyński**