

Zestawienie danych z projektu			
Blok	Opis	Ilość	stare
	Access Point	3 szt.	
	Detektor ruchu 360	11 szt.	
	Detektor ruchu PIR SSWIN	1 szt.	
HDMI	Gniazdo HDMI	4 szt.	6 szt.
	Gniazdo hermetyczne	40 szt.	37 szt.
	Gniazdo ze stykiem ochronnym	2 szt.	3 szt.
2	Gniazdo ze stykiem ochronnym, x 2	32 szt.	41 szt.
	Lampa LED 840 MAT (5850 lm; 61.0 W)	24 szt.	29 szt.
	Lampa LED 6W	2 szt.	
	Lampa LED 840 IP44 (4050 lm; 35.0 W)	3 szt.	
	Lampa LED 7100lm 840 51W IP44	13 szt.	
	Lampa LED 3700 840 37W	12 szt.	
	Lampa LED IP44 3050lm 28W	8 szt.	
	Lampa LED 1900lm 18W	4 szt.	
	Lampa LED 2600lm 23W	11 szt.	
	Oprawa 3W (P/t do przes. otwartych) LED monitoring	14 szt.	
PRZEWÓD EWAK. AW	Oprawa LED 3W 1h, Drzwi Ewak. (z pkt. uniwersalnym),monitoring	1 szt.	
	Oprawa LED NAŚWIETLACZ 150 W	5 szt.	
	Oświetlenie kierunkowe – droga ewakuacyjna LED min. IP44 2W, monitoring opraw, podtrzymanie min. 1h.	3 szt.	
	Oświetlenie schodowe LED 2W	4 szt.	
	Przełącznik wielopozycyjny, jednobiegunowy	13 szt.	12 szt.
	Punkt przyłączeniowy ścienny z oświetleniem	17 szt.	16 szt.
	Wentylator, uruchamiany odzielnym łącznikiem	1 szt.	
	Wypust kablowy 1F	7 szt.	4 szt.
	Wypust kablowy 3F	3 szt.	
	Wyłącznik wentylatora sali	1 szt.	
PEL	Zestaw gniazd PEL: 2xRJ45, 2x230 komp., 3x230 ogólne	5 szt.	8 szt.
	Łącznik	7 szt.	8 szt.
	Łącznik schodowy jednobiegunowy	1 szt.	
	Korytko prostokątne, 80 x 50,	40 m	
	Korytko prostokątne, 250 x 50, ta sama trasa 80x50 (teletechnika)	140 m 140 m	
	Szyna uziemiająca,	3 szt.	
16A	Rozdzielnica zespolona 2x230V 16A, 1x400V 16A	2 szt.	2 szt.
	Lampa zewnętrzna min.IP 44,z czujnikiem ruchu	1 szt.	

UWAGI:

TEMAT:
Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej - Budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszczonowie. Wymiana instalacji elektrycznej.

INWESTOR:
Gmina Mszczonów
Plac Piłsudskiego 1
96-320 Mszczonów

SKALA	1:100
DATA	03.2022
BRANŻA	ELEKTRYCZNA
ETAP	PW

RZUT PIĘTRA
INSTALACJA
ELEKTRYCZNA

projektował:
mgr inż. Sławomir Radziszewski
MAZ/0540/POOE/14
specjalność elektryczna

sprawdził:
mgr inż. Mirosław Konca
upr. proj. CIE/1386 tel. 0-601 708 638
specjalność elektryczna

opracował:

PRONABUD SP.Z O.O., TEL.(+46) 8552794
UL. OKRZEI 57, 96-300 ŻYRARDÓW

E3