

Kraków, dn. 14.09.2023 r.

L.dz.DZP-291-3728-1004.1/2023

Do
Uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 ustawy - Prawo zamówień publicznych pn. **„Budowa Uniwersyteckiego Ośrodka Animaloterapii w Rzędzie przy ul. Krakowskiej 11 w Krakowie, działka nr 469/39 obręb 0018 Rzędzie”, nr zamówienia: DZP-291-3728/2023**

Zamawiający - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych, przekazuje kolejną część pytań/wniosków w sprawie wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia wraz z odpowiedziami. Treść pozostałych pytań/wniosków wraz z odpowiedziami zamawiający udostępni odrębnym pismem.

Lp.	Pytanie/wniosek wykonawcy	Odpowiedź zamawiającego
1	Ściany działowe należy wykonać z bloczków pianobetonowych czy z wapienno-piaskowych?	Ściany działowe należy wykonać z bloczków pianobetonowych, bloczkami wapienno-piaskowymi należy wykonać wyłącznie pionową obudowę kanałów wentylacyjnych na I piętrze. W załączeniu skorygowany rysunek A02 r01 Rzut piętra i opis, pkt. 15
2	Czy w zakresie zadania jest wykonanie dylatacji obwodowej płyty, w liniach konstrukcyjnych, na styku boksów oraz pomiędzy boksami a korytarzem?	Należy wykonać dylatacje obwodowe płyty oraz zamieszczone na rysunkach, w załączeniu A01 r02 Rzut parteru, A02 r01 Rzut piętra
3	Proszę o korektę zaniżonych podstaw KNR Przedmiaru robót budowlanych dla poz. 10, poz. 12, poz.15 nie adekwatnych do wycenianych przekrojów belek i słupów.	W załączeniu korekta przedmiaru z uwzględnieniem pytań i odpowiedzi oraz dodanie pozycji w "elementach", jak i samych "elementów": 9.1 Rozbiórki, 9.7 Zieleń, 9.8 Humusowanie, 9.9 Mała architektura Zamawiający jednocześnie przypomina, że przedmiary stanowią dokument pomocniczy.
4	Poz. 15 Przedmiaru robót budowlanych – nie adekwatna podstawa wyceny dla marek dźwigarów i stężeń . Powinna być raczej podstawa wyceny dla marek stalowych KNR 13-12 0404-05 a dla stężeń KNR 2-05 0208-04	W załączeniu korekta przedmiaru z uwzględnieniem pytań i odpowiedzi oraz dodanie pozycji w "elementach", jak i samych "elementów": 9.1 Rozbiórki, 9.7 Zieleń, 9.8 Humusowanie, 9.9 Mała architektura Zamawiający jednocześnie przypomina, że przedmiary stanowią dokument pomocniczy.

Zamawiający zawiadamia zarazem o zmianie odpowiedzi na pytanie opublikowanej w dniu 06.09.2023 r. (pkt 24) , zgodnie z poniższym:

Pytanie wykonawcy:	Aktualna odpowiedź zamawiającego:
<p>W dniu 29.08.2023 Zamawiający udzielił odpowiedzi do pytania nr 1:</p> <p>„Ziemie będzie można pozyskać ze składowanej na działce inwestora o nr 470/11 w Rząsce w odległości do 1 km od planowanej budowy”</p>	<p>Zamawiający dysponuje tylko piaskiem zasypowym w ilości 100 m3, do wykorzystania.</p> <p>Pozostałą część potrzebną na inwestycji należy uwzględnić w ofercie, jest po stronie Oferenta.</p>

Czy ten grunt nadaje się pod nasyp pod budynek czy tylko pod nasyp na tereny zielone?	
---	--

Powyższe stanowi integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

Zastępca Kancelarza

mgr inż. Artur Szymacha