



GMINA STRZEGOM

ul. Rynek 38 58-150 Strzegom
tel. (74) 8560-599 fax (74) 8560-516
strzegom@strzegom.pl www.strzegom.pl

Strona internetowa prowadzonego postępowania

	Znak	Nasz znak	Data
Wasze pismo z dnia	-	WliZP.271.19.2024.AJk.	18.09.2024 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „**Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu**”.

W związku z kolejnymi pytaniami skierowanym do Zamawiającego, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiający przekazuje ich treść oraz udziela odpowiedzi:

Pytanie 1

Ile okien jest do wymiany a ile drzwi? Dotyczy łącznika.

Odpowiedź:

Wszystkie okna oraz drzwi do wymiany pokazano na rysunkach elewacji i rzutach br. sanitarnej. Zestawienie stolarki okiennej pokazano na rysunku A-5. Ponadto w ofercie należy uwzględnić projektowane okno dachowe 45x75 cm zgodnie z opracowaniem dot. przebudowy szybu windy rys. 4-AB. Zestawienie stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej do wymiany pokazano na rysunku A-6.

Pytanie 2

Czy drzwi wewnętrzne należy wymienić? Dotyczy łącznika.

Odpowiedź:

Drzwi wewnętrzne jakie należy wymienić są oznaczone symbolem DW1 - rysunek A-6.

Pytanie 3

Czy należy pomalować pomieszczenia?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie 13 z dnia 16.09.2024 r. Zamawiający wyszczególnił wszystkie te pomieszczenia, które Wykonawca powinien pomalować w całości zarówno ściany jak i sufit.

Pytanie 4

Brakuje załącznika nr 11 w ogłoszeniu. Prosimy o zamieszczenie.



Odpowiedź:

Załącznik nr 11 został zamieszczony w dniu ogłoszenia zamówienia 23.08.2024 r. i jest widoczny na stronie prowadzonego postępowania, plik pod nazwą Zał. 11 – wzór tablicy informacyjnej.docx.

Pytanie 5

W projekcie wykonawczym nie zawarto żadnych informacji dotyczących stacji uzdatniania wody dla kotłowni oraz filtrodmulnika. Elementy te są wymagane przez większość Producentów kotłów gazowych. Brak tych urządzeń może skutkować utratą Gwarancji udzielaną przez Producenta. Proszę o informację czy kotłownia posiada takowe urządzenia lub czy należy je zamontować w ramach zadania.

Odpowiedź:

Tak, należy zamontować jeżeli są wymagane przez producenta dobranych kotłów.

Pytanie 6

Zgodnie z projektem wykonawczym w ramach zadania należy przeprowadzić modernizację kotłowni gazowej: wymiana kotłów gazowych, podgrzewacza wody, pomp obiegowych. W związku z tym, że nowa kotłownia będzie podlegać pod odbiór UDT, proszę o udostępnienie projektu modernizacji kotłowni gazowej zawierający dobory urządzeń oraz armatury zabezpieczeniowej wymaganej przez UDT.

Odpowiedź:

Zgodnie z projektem, w ramach zadania należy wykonać remont kotłowni nie przebudowę tj. wymianę istniejącego źródła ciepła tj. kotłów gazowych na nowe energooszczędne kotły gazowe kondensacyjne, zasobnika c.w.u., sterownika ściennego, wkładu kominowego, pomp obiegowych itd. na zasadzie urządzenie za urządzenie.

Pytanie 7

W projekcie wykonawczym nie zawarto żadnych informacji dotyczących armatury zabezpieczeniowej kotłowni i instalacji CO takich jak: naczynia wzbiorcze CO i CWU, zawory bezpieczeństwa. Proszę o informację czy elementy te podlegają wymianie.

Odpowiedź:

W ramach remontu kotłowni i wymiany instalacji CO należy wymienić wszystkie urządzenia mogące mieć wpływ na prawidłowe działanie kotłowni i instalacji CO i CWU, w tym naczynia wzbiorcze i zawory bezpieczeństwa.

Jednocześnie Zamawiający informuje o modyfikacji rozwiązania konstrukcji podparcia dachu w projekcie przebudowy szybu windy i załącza aktualne rysunki: 1a -AB w miejsce rysunku 1-AB, 3a – K w miejsce rysunku 3-K, 4a – K w miejsce rysunku 4-K (rysunki były zamieszczone w dokumentacji technicznej, folder WINDA -> folder PT -> folder AK). W związku z powyższym, działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert do dnia **23.09.2024r.**

Zmianie ulegają zapisy w rozdziale 8 pkt 8.1 i pkt 8.4 oraz w rozdziale 9 pkt 9.1, które otrzymują brzmienie:

Rozdział 8 pkt 8.1 SWZ

„8.1 Składanie ofert



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na stronie platformazakupowa.pl pod adresem <https://platformazakupowa.pl/strzegom> w terminie do dnia **23.09.2024 r. do godz. 09.00.**”

Rozdział 8 pkt 8.4 SWZ

„8.4 Termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **23.09.2024 r. o godzinie 09:15** za pośrednictwem Platformy zakupowej poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie zakupowej ofert.”

Rozdział 9 pkt 9.1 SWZ

„9.1 Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. **do dnia 22.10.2024 r.**”

**Burmistrz Strzegomia
Krzysztof Kalinowski**

(Kierownik Zamawiającego)