

LEGENDA:

S1 - Proj. studnia rewizyjna Ø425mm
S2 - Proj. studnia rewizyjna Ø425mm "in situ"
S3, S4 - Proj. studnia rewizyjna Ø315mm "in situ"
S2.1 - Proj. studnia rewizyjna Ø315mm

Przed rozpoczęciem układania przyłączy należy bezwzględnie wykonać odkrywki w miejscach skrzyżowań i włączeń z istn. uzbrojeniem oraz dokładanie pomierzyć rzędne ich posadowienia. Dopiero po skontrolowaniu zgodności rzędnych tych przewodów z niniejszym projektem można przystąpić do układania przyłączy.
W przypadku zagłębienia mniejszego niż 1,4m przyłącze kanalizacyjne należy ocieplić łupkami ze styropianu lub pianki poliuretanowej.

Należy dokładnie zweryfikować w terenie lokalizacje szamba, a następnie je opróżnić i trwale zlikwidować.

Należy zweryfikować rzędną posadowienia istn. przepadu zewnętrznego w studni w ulicy Mariańskiej oraz rzędne posadowienia istn. instalacji kanalizacji zewnętrznej na działce Inwestora.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4 tel. 603 570 021, NIP 529-17-62-897 biuro.projektowe@zwik-grodzisk.pl
INWESTOR	[redacted]
OBIEKT	Przyłącze kanalizacyjne ul. Mariańska 18, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, dz. 23 obr. 0011 Grodzisk Mazowiecki
TREŚĆ RYSUNKU	Plan sytuacyjny przyłącza kanalizacyjnego
BRANŻA	SANITARNA
DATA	11.2023
SKALA	1:500