



Przed rozpoczęciem układania przyłączy należy bezwzględnie wykonać odkrywkę w miejscach skrzyżowań i włączeń z istn. uzbrojeniem oraz dokładanie pomierzyć różne ich posadowienia. Dopiero po skontrolowaniu zgodności rzędnych tych przewodów z niniejszym projektem można przystąpić do układania przyłączy. W przypadku zagłębienia mniejszego niż 1,4m przyłącze kanalizacyjne należy ocieplić łupkami ze styropianu lub pianki poliuretanowej.

Lokalizacja proj. szafki sterującej jest tylko propozycja - źródło zasilania pompowni oraz ostateczną lokalizację szafki sterującej należy skonsultować z elektrykiem. W przypadku braku technicznej możliwości doprowadzenia instalacji do proponowanej lokalizacji szafki - należy ją skorygować, umieszczając szafkę sterującą max 10m od przepompowni.

Dla proj. studni S1 oraz proj. przepompowni ścieków P1 zastosować włązy żeliwne typu ciężkiego wraz z pierścieniami odciążającymi.

JEDNOSTKA	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
PROJEKTOWA	05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4 tel. 603 570 021, NIP 529-17-62-897 biuro.projektowe@zwik-grodzisk.pl
INWESTOR	
OBIEKT	Przyłącze kanalizacyjne ul. Strusia 5, 05-825 Szczesne, dz. 102/4 obr. 0028 Szczesne, gm. Grodzisk Maz.
TREŚĆ RYSUNKU	
Plan sytuacyjny przyłącza kanalizacyjnego	
BRANŻA	SANITARNA
DATA	03.2024
SKALA	
1:500	