



Gmina Zagnańsk

ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk, NIP: 959-16-71-296, Regon: 291010866

PZ.271.1.20.2022.PZZ- PZZiS

Zagnańsk, dn. 27 czerwca 2022 r.

Do wiadomości Wykonawców

Dotyczy:

Zagospodarowanie terenu przy pomniku przyrody „Dąb Bartek” w Gminie Zagnańsk” w msc. Zagnańsk, na działkach nr ewid.: 998/2 i 998/9 obręb geodezyjny Zagnańsk, gm. Zagnańsk.

Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytania do Wykonawcy z dnia 21.06.2022 r.

Pytanie nr 1.

W jaki sposób będzie realnie wytwarzany aerozol solankowy mając na uwadze fakt, że tarnina ma dokładnie odwrotne zadanie, ma nie dopuszczać do powstawania aerozolu a wiele osób będzie szukało pomocy w związku ze swoimi schorzeniami układu oddechowego?

Odpowiedź Zamawiającego

Zaprojektowana tęźnia solankowa nie jest obiektem uzdrowiskowym a przewidziana jest jako obiekt rekreacyjny, którego atrakcyjność polegać ma na wytworzeniu kameralnej przestrzeni o ciekawej formie architektonicznej, dającym możliwość wyciszenia i odpoczynku w czasie obserwacji procesu tężenia soli na gałązkach tarniny. Opis zasady działania tęźni zawiera się w projekcie technologicznym tęźni solankowej. Zamówienie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 2.

Jaki jest preferowany sposób zabezpieczenia przed namnażaniem drobnoustrojów typu grzyby, pleśnie, bakterie w gąszczu wilgotnej tarniny, tak ażeby obiekt nie stwarzał zagrożenia epidemiologicznego?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że wykonawca będzie musiał dostosować solankę posiadającą odpowiednie atesty, a odpowiedni skład chemiczny uniemożliwia rozwój drobnoustrojów pod warunkiem utrzymywania odpowiedniej higieny tęźni.

Pytanie nr 3. Czy gwarancja wykonawcy obejmuje problem namnażania się drobnoustrojów, które potencjalnie mogą być groźne dla zdrowia osób korzystających z obiektu?



Gmina Zagnańsk

ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk, NIP: 959-16-71-296, Regon: 291010866

- **Odpowiedź Zamawiającego** Gwarancja obejmuje roboty budowlano – montażowe po uprzednim dokonaniu odbioru całości kontraktu.

Pytanie nr 4.

Jakie przewidziane są rozwiązania zabezpieczenia solanki przed namnażaniem groźnych drobnoustrojów w sieci do transportu wody solankowej, w zbiorniku, drewnianej konstrukcji?

Odpowiedź Zamawiającego

Użytkowanie obiektu typu tężnia solankowa o konstrukcji i technologii opartej na rozwiązaniach tradycyjnych, wymaga od inwestora stałego monitorowania stanu fizykochemicznego medium solankowego, co w konsekwencji spowoduje odpowiednią częstotliwość wymiany solanki.

Pytanie nr 5.

Czy inwestor dopuszcza zmianę technologii solankowej (tężnia solankowa) na suchy aerozol solny (tężnia solna)?

Odpowiedź Zamawiającego

- Zamawiający nie dopuszcza zmiany technologii tężni solankowej.

Z –ca Wójta Gminy Zagnańsk
Stanisław Stępień
(podpisana elektronicznie)

Przygotował: A. Foksa , E.Pytel