

Rawa Mazowiecka, dnia 06.07.2023 r.

Znak: RPI.27123.2023

**Do wiadomości**

**- wszyscy uczestnicy**

### **WYJAŚNIENIA (nr 1) ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ**

Zamawiający, w nawiązaniu do treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) pn.: „**Remont instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku MDK w Rawie Mazowieckiej**” udziela wyjaśnień na zadane pytanie:

#### **Pytanie nr 1:**

W związku z modernizacją centrali wentylacyjnej na dachu w celu ochrony przed zamarzaniem stosowne byłoby napełnienie nagrzewnicy płynem niezamarzającym (glikolem). Przedstawiona dokumentacja nie obejmuje tego zakresu prac. Czy Zamawiający planuje modernizację instalacji C. T ? Jeśli te prace miałyby być wykonane w tym etapie prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

#### **Odpowiedź nr 1:**

Zamawiający informuje, że na potrzeby złożenia oferty należy wycenić systemy oraz technologię wynikającą z załączonej dokumentacji technicznej. Obecnie Zamawiający nie planuje napełnienia nagrzewnicy płynem niezamarzającym, a ewentualne zmiany zawartej umowy zostaną przeprowadzone zgodnie z zapisami i wymogami zawartymi w SWZ i umowie zawartej z wyłonionym Wykonawcą.

**Z up. BURMISTRZA MIASTA**

*mgr Artur Piotrowski*  
ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA