



# GMINA SULECÍN

ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcín  
tel. 95 755 36-01, fax 95 755 21-22  
umig@sulecin.pl, www.sulecin.pl  
NIP: 596-00-10-632, Regon: 210966697

konto: Bank PEKAO SA, I Oddział Sulęcín  
72 1240 3624 1111 0000 3063 3195



Nasz znak: IZiG.271.3.2021

Data: 18 marca 2021 r.

Wyjaśnienie oraz zmiana nr 1  
do Specyfikacji Warunków Zamówienia dla zadania:  
**"Uzbrojenie terenu budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego Os. Słoneczne II  
w Sulęcínie" - Etap Ia: kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa**

I. W odpowiedzi na zapytanie wyjaśniamy:

### **Pytanie 1**

Prosimy o informację na temat geologii, ponieważ PB mówi, że wykonano odwierty do gł. 2,0 m poniżej terenu a projektowana kanalizacja sanitarna posadowiona została na gł. Do 4,5 m. Prosimy o załączenie badań geologicznych.

### **Odpowiedź**

Zamawiający w załączeniu przekazuje badanie geologiczne.

### **Pytanie 2**

Prosimy o informację czy na gł. 4,5 m poniżej terenu występuje woda gruntowa.

### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że na podstawie badań geologicznych do gł. 2,0 m nie stwierdzono występowania wody gruntowej. W przypadku wystąpienia wody gruntowej na głębokości większej niż 2 m głębokości należy ją wypompować za pomocą igłofiltrów na koszt Wykonawcy.

### **Pytanie 3**

Prosimy o załączenie schematów węzłów wodociągowych.

### **Odpowiedź**

Zamawiający w załączeniu przekazuje schematy węzłów wodociągowych.

### **Pytanie 4**

Prosimy o potwierdzenie czy na włączeniu do sieci wodociągowych należy stosować studnie DN 1200 mm – zgodnie z wydanymi przez ZWIK warunkami.

### **Odpowiedź**

Tak, Zamawiający potwierdza, że należy wykonać studnie DN1200 z włazami żeliwno-betonowymi o nacisku 40 ton na włączeniu do istniejącej sieci wodociągowej zgodnie z warunkami technicznymi.

### **Pytanie 5**

Prosimy o podanie warunków odtworzenia nawierzchni ul. Jana Paska w miejscu włączenia W1, ponieważ branża drogowa nie obejmuje tego zakresu.

### **Odpowiedź**

Zamawiający przekazuje warunki odtworzenia nawierzchni jezdni ul. Jana Paska (wykop otwarty o szer. do 1,0m) w załączeniu.

### **Pytanie 6**

Proszę o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o projekt geologiczny - warunki hydrologiczne.

### **Odpowiedź**

Zamawiający udostępnia posiadaną dokumentację geologiczną w załączeniu.

### **Pytanie 7**

Z uwagi na COVID-19 a co za tym idzie wydłużony czas na uzyskanie ofert materiałowych od dostawców, prosimy o przedłużenie terminu składania ofert o 1 tydzień.

### **Odpowiedź**

Zamawiający uwzględni prośbę i przedłuży czas na składanie ofert do **31.03.2021** r. godz. 11:00

- II. W związku z wyjaśnieniami **Zamawiający wprowadza zmianę w Specyfikacji Warunków Zamówienia** w zakresie składania i otwarcia ofert oraz w zakresie terminu związania ofertą tj.:

### **Rozdział XVI pkt 1**

#### **Było**

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 22.04.2021 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

#### **Jest**

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia **29.04.2021** r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

### **Rozdział XVII pkt 1 oraz 7**

#### **Było**

1. Ofertę należy złożyć poprzez platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/sulecin> do dnia 24.03.2021 r. do godziny 11:00.

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.03.2021 r. o godzinie 12:00

#### **Jest**

1. Ofertę należy złożyć poprzez platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/sulecin> do dnia **31.03.2021** r. do godziny 11:00.

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **31.03.2021** r. o godzinie 12:00

Załączniki:

1. Geologia Sulęcina, os. Słoneczne II
2. S9. Schemat podłączenia hydrantu
3. S10. Schemat przyłącza domowego
4. S11. Schemat węzła W1, W52
5. S12. Schemat węzła W18, W67
6. S13. Schemat węzła W2, W8, W12, W30, W40, W51
7. WARUNKI ODTWORZENIA OS. SŁONECZNE II