



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP 15/01/2024

Chrzanów, 15.01.2024 r.

Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do przetargu na: **Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Szpitala Powiatowego w Chrzanowie – sprawa nr 139/2023.**

- Proszę o potwierdzenie, że w zakresie przetargu jest wymiana zaworów podpionowych (odcinających i regulacyjnych) na instalacji c.o.
Odp.: Nie. Zakres nie przewiduje wymiany pionów ani zaworów podpionowych, o ile nie zajdzie taka potrzeba (awaria, uszkodzenie, zmiana przepływu).
- Proszę o potwierdzenie, że w zakresie przetargu jest wymiana zaworów podpionowych (odcinających i regulacyjnych cwu typ MTCV) na instalacji wody ciepłej i cyrkulacyjnej.
Odp.: Tak.
- Proszę o potwierdzenie, że zakres wymiany CWU oraz CCWU obejmuje wymianę rury po istniejącej trasie instalacji, łącznie w wymianą w kanałach : trasa SWC budynek A - korytarz budynek A wraz z wymianą poziomów z zaworami - kanał pod terenami zielonymi pomiędzy budynek A a budynek B - doprowadzenie do SWC budynek B – część korytarza transferowa budynek B - kanał pod terenem zielonym pomiędzy budynek B a budynek D - do SWC w budynku D gdzie z wyjściem na korytarz wymieniamy poziomy z zaworami.
Pytanie to pojawia się ponieważ kanały nie będą w linii prostej co generuje znaczne odległości, średnice transferowe rur stalowych DN100 oraz DN80 wymuszają zastosowanie stali nierdzewnej w zacisku o średnicy 108 oraz 88 (do cwu zwykle rury ocynkowane nie mają certyfikatu) a rury rury PP ze względu na grubą ściankę nie są w stanie swoją średnicą wewnętrzną obsłużyć istniejących średnic
Odp.: Zamawiający potwierdza opisany powyżej zakres wymiany CWU i CCW.
- Proszę o potwierdzenie, że w zakresie przetargu jest demontaż i utylizacja instalacji ciepłej i cyrkulacyjnej wody w kanałach instalacyjnych pomiędzy poszczególnymi blokami szpitala pod terenem zielonym
Odp.: Tak.
- Czy dopuszcza się zastosowanie w systemie BMS do ogrzewania czujników temp. i głowic termostatycznych bezprzewodowych z zasilaniem bateryjnym czy wymaga się okablowania przewodowego do w/w elementów na całym bloku „D”
Odp.: Dopuszcza się głowice bezprzewodowe.

Z poważaniem



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892