


*Strony tytułowe*

## Spis treści

Kopia uprawnień oraz kopia wpisu do Kuj.-Pom. Izby Inżynierów Budownictwa .....	3
OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA OPRACOWANIA.....	6
Opis techniczny – odwodnienie terenu.....	7
1. PODSTAWA OPRACOWANIA .....	7
2. ZAKRES OPRACOWANIA.....	7
3. PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA.....	7
4. ROBOTY ZIEMNE.....	8
5. PRÓBY SZCZELNOŚCI.....	8
6. Zalecenia końcowe.....	8
INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAGR. DLA BEZP. PRACY I OCHRONY ZDROWIA.....	9
Kopia warunków technicznych – przyłączeniowych do sieci kanalizacji deszczowej	
Kopia zgody na umieszczenia w pasie drogowym infrastruktury kanalizacji deszczowej	
Kopia protokołu narady koordynacyjnej ZUDP	
S-1	Budowa sieci odwodnienia terenu
S-2	PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ OD WPUSTU W1 do STUDNI Sd2
S-3	PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ OD STUDNI Sd2 do KOLEKTORA 1400
S-4	PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ OD WPUSTU W5 do STUDNI Sd4
S-5	PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ WPUSTY- W2; W3 ; W4 ; W6 ; W7

## Kopia uprawnień oraz kopia wpisu do Kuj.-Pom. Izby Inżynierów Budownictwa



P O L S K A  
I Z B A  
INŻYNIERÓW  
BUDOWNICTWA

Bydgoszcz 2015-12-29  
(miejscowość, data)

### Zaświadczenie

Pan/Pani **SZWARACKI TADEUSZ**

miejsce zamieszkania

**86-300 GRUDZIĄDZ**

**UL. ŚNIADECKICH 72/21**

jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

o numerze ewidencyjnym

**KUP/IS/3461/02**

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialności  
cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od dnia 2016-01-01

do dnia 2016-12-31

KUJAWSKO POMORSKA OKRĘGOWA  
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA  
w BYDGOSZCZY  
85-030 BYDGOSZCZ, ul. B. Rumieńskiego 6  
tel. 52 366 70 50 • fax 52 366 70 59

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Okręgowej Izby

*prof. dr hab. inż. Henryk Półkoński*  
(pieczęć i podpis przewodniczącego)

URZĄD WOJEWÓDZKI  
Wydział Inżynierski i Budowlany  
Płoc Armii Czerwonej 2  
87-100 TORUŃ

Toruń

dnia 1989-11-10

Nr BA-IV/8346/129/TO/89

# DECYZJA O STWIENIENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 1 ust. 5, § 5 ust. 2, § 7 i § 13 ust. 1 pkt 4 "a"

rozporządzenia Ministra Gospodarki i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r.  
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza się, że:

Obywatel (ka) **TADEUSZ SZWARACKI**

(imię i nazwisko)

technik budowlany

(tytuł zawodowy)

urodzony (a) dnia 13 listopada 1945 r. w Grudziądzu

posiada przygotowanie zawodowe uprawniające do wykonywania samodzielnej funkcji

kierownika budowy i robót oraz projektanta

(rodzaj funkcji)

instalacyjno - inżynierskiej

(rodzaj specjalności techniczno-zawodowej)

w specjalności **sieci sanitarnych z ograniczeniem do sieci wodociągowych,**

w zakresie

kanalizacyjnych i ciepłych

(specjalizacja zawodowa)

MA-18/VA/1  
CWD MA-18/VA-14 zam. 1000-KW-W-78 WDA zam. 210-KI 64.000 p/m, 712

bywalec (ka) **TADEUSZ SZWARACKI** jest upoważniony (a) do:

(imię i nazwisko)

1. Kierowanie, nadzorowanie i kontrolowanie budowy i robót, kierowanie i kontrolowanie wytworzenia konstrukcyjnych elementów sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłych oraz kontrolowanie stanu technicznego w zakresie sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłych uzbrojenia terenu - o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych
2. Sporządzanie projektów sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłych uzbrojenia terenu - o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych.

Otrzymują:

1. Ob. Tadeusz Szwaracki  
ul. Śniadeckich 72/21  
86-300 Grudziądz
2. a/a

Wzrost: 180 cm, Ciężar ciała: 80 kg, Ciężar serca: 500 g

Wzrost: 180 cm, Ciężar ciała: 80 kg, Ciężar serca: 500 g



Wzrost: 180 cm, Ciężar ciała: 80 kg, Ciężar serca: 500 g  
Załącznik  
Załącznik  
Załącznik

MA-18/VA/1

**URZĄD WOJEWÓDZKI**

W Toruniu

Wydział Planowania i Gospodarki

Urbanistyczno-Technicznej

i Materiałów (Specjalizacja)

Torun, dnia 1986-09-17

Nr UAN-IV/8346/22/TG/86

**DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO  
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie**

Na podstawie § 2 ust. 2 pkt 2 i § 13 ust. 1 pkt 4 Nr

rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza się, że:

Obywatel (ka) **TADEUSZ SZWARACKI**  
(imię i nazwisko)

technik budowlany

urodzony (a) dnia 15 listopada 45  
r. w Grudziądzu

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta

(rodzaj funkcji)  
instalacyjno - inżynierskiej

(rodzaj specjalności techniczno-budowlanej)  
instalacji sanitarnych

(specjalizacja zawodowa)

MA-BIAŁA  
CWD MA-BIAŁA zsm. 10087-Kv-W-76 WDA zsm. 218-Kt 50.000 plm. 718

Obywatel (ka) **TADEUSZ SZWARACKI**  
(imię i nazwisko) jest upoważniony (a) do:

1. Sporządzania projektów instalacji sanitarnych o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych.

Otrzymują:

1. Ob. Tadeusz Szwaracki  
ul. Świerczewskiego 72/21  
86-300 Grudziądz
2. a/a



Dyrektor Wydziału  
w/z  
mgr inż. Górska-Jaskólska  
Zastępca Dyrektora Wydziału

## OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA OPRACOWANIA

projektanta – sprawdzającego\* o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja niżej podpisany

**TADEUSZ SZWARACKI**

( imię i nazwisko projektanta )

nr uprawnień

UAN-IV/8346/22/TO/86, BA-IV/8346/129/TO/89

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane  
z późniejszymi zmianami

**oświadczam, że projekt budowlany opracowany dla:**

**GMINA MIASTO SŁUPSK**  
**PLAC ZWYCIĘSTWA 3, 76-200 SŁUPSK**  
( imię i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )

**dotyczący:**

**ZAGOSPODAROWANIE PODWÓRKA PRZY UL. WITA STWOSZA 2, 3**  
**- ZEWNĘTRZNA SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ**

( nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -ów bądź robót budowlanych, oznaczenie działki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez określenie obrębu ewidencyjnego oraz numeru działki ewidencyjnej )

**sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.**

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.

.....  
( czytelny podpis )

- Niepotrzebne skreślić

# Opis techniczny – odwodnienie terenu

Obiekt: SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Adres: Dz. nr 2, 3/19; 3/20 , obręb ul. Wita Stwosza 76-200 Słupsk

Inwestor: GMINA - MIASTO SŁUPSK ; PLAC ZWYCIĘSTWA nr 3 ; 76-200 SŁUPSK

## 1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych z projektowanego podwórka zlokalizowanego przy ul. Wita Stwosza w Słupsku dz. nr 2, 3/19 i 3/20.
- Mapa do celów projektowych.
- Projekt budowlany branży drogowej.
- Obowiązujące normy i przepisy państwowe.

## 2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kanalizacji deszczowej dla potrzeb odprowadzenia wód opadowych z terenu dz. 2, 3/19 i 3/20 , do istniejącego w ulicy Wita Stwosza kolektora deszczowego Kd1400. Zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi zaprojektowano układ sieci i wpustów , aby odwodnić teren w/w działek . Odpływ wód opadowych z tego terenu składać się będzie z sieci kanalizacji deszczowej kd150 , zgodnie z wydanymi warunkami oraz wpustów ulicznych od W1 do W7.

## 3. PROJEKTOWANA KANALIZACJA DEZSZCZOWA.

### 3.1 RUROCIĄGI.

Sieć kanalizacji deszczowej wykonać z rur PVC0.16 , klasy SN8 ze ścianką litą. Rury o połączeniach kielichowych z uszczelką wargową zintegrowaną w kielichu z pierścieniem z polipropylenu. Zastosowane w projekcie rury , kształtki studnie i wpusty uliczne muszą ze sobą współgrać , najlepiej zastosować jeden system, aby uniknąć problemów w wykonawstwie.

### 3.2. WPUSTY ULICZNE.

Studzienki ściekowe odprowadzające wody deszczowe z powierzchni dróg składają się z wpustu żeliwnego i osadnika.

Gabaryty studzienek:

- głębokość osadnika zgodnie z otrzymanymi warunkami 100cm,
- średnica osadnika 500mm,
- osadnik z prefabrykowanych kręgów betonowych wysokość 75cm ,lub 100cm z betonu klasy B25
- kratka ściekowa żeliwna usytuowana w ścieku jezdni poniżej poziomu – 2cm,
- lokalizacja studzienek według projektu drogowego,
- wpusty uliczne winny odpowiadać wymogom PN-H/74080/01 i PN-H/47080/04..

### 3.3. STUDNIE BETONOWE.

Projektuje się prefabrykowane studnie betonowe z kręgów betonowych o średnicy 1000mm i 1200mm.

Studnie składają się z elementów takich jak:

- podstawa studni,
- krąg betonowy dn1000mm i 1200mm l=500 mm,
- pierścień odciążający,
- płyta pokrywowa,
- pierścień wyrównujący,

Elementy studni wykonane z betonu klasy nie niższej niż B-45. Właz studzienny żeliwny typu ciężkiego.

#### **4. PRZESUNIĘCIE ISTNIEJĄCEGO WPUSTU DESZCZOWEGO ULICZNEGO**

*Ze względu na kolizję projektowanego zjazdu z drogi – ulicy Wita Stwosza, projektuje się przesunięcie (likwidację istniejącego i wykonanie nowego) wpustu deszczowego ulicznego.*

*Projektowany wpust uliczny wykonać jako analogiczny do istniejącego.*

*Połączenie projektowanego wpustu do kolektora deszczowego za pomocą przewodu PVC 0,16.*

#### **5. ROBOTY ZIEMNE.**

*Z uwagi na istniejące a nieznane uzbrojenie podziemne na całej długości wykonać ręczne przekopy próbne. Wykopy należy wykonać jako otwarte z pełnym umocnieniem ścian balami lub wypraskami przestrzegając norm PN-B/06050- 1999 , oraz PN-B/ 10736 – 1997. Szerokość wykopu zgodnie normą. Rurociągi układać na wykonanej uprzednio podsypce żwirowo - piaskowej. pamiętając o tym, aby miały podparcie na całej długości. Podsypka powinna być zagęszczona do wskaźnika 0,98. Montaż rurociągu zgodnie z instrukcją producenta rur. Po sprawdzeniu szczelności wykopy należy zasypać. Zsypany wykop utwardzić za pomocą mechanicznej zagęszczarki. Mechaniczne zagęszczanie rozpocząć dopiero, gdy nad rurociągiem znajduje się około 30 cm żwiru lub pospółki. Wykop należy zagęścić tak, aby stopień zagęszczenia wynosił 0,95.*

*Przed zasypaniem wykopu wykonać inwentaryzację geodezyjną wykonanych sieci kanalizacji deszczowej.*

#### **6. PRÓBY SZCZELNOŚCI.**

*Próbę szczelności wykonać zgodnie z PN-EN/1610 pkt.13. Przyjęto wykonanie próby z użyciem wody poprzez napełnienie kanału wodą do poziomu włazu do studni i obserwację lustra wody. Próbę wykonać w obecności przedstawiciela inwestora sporządzając odpowiedni protokół.*

#### **7. Zalecenia końcowe.**

- *Kanalizację deszczową należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych cz. II”, oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polska Korporację Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacyjnej w Warszawie , stosownie do wykonywanych robót.*
- *Próby szczelności montowanych przyłączy wykonać wg obowiązujących norm.*
- *Montaż rurociągów należy wykonać zgodnie ze wskazówkami producenta.*
- *Ewentualne kolizje montowanych przewodów należy rozwiązać zgodnie z obowiązującą sztuką budowlaną.*
- *Przestrzegać przepisy BHP i p.poż., przy wykopach i robotach technologicznych.*
- *Zaprojektowane materiały i urządzenia są materiałami i urządzeniami przykładowymi.*
- *Dopuszcza się stosowanie technologii lub materiałów równoważnych.*

Opracował



# INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻENIACH DLA BEZP. PRACY I OCHRONY ZDROWIA.

## Dane ogólne.

Przedmiotem opracowania są dane informacyjne dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas realizacji i docelowego użytkowania instalacji sanitarnych.

## Zakres robót dla zamierzenia budowlanego

-- wykonanie sieci kanalizacji deszczowej.

## Kolejność realizacji obiektów

- wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej

## Istniejące obiekty do modernizacji

Nie występuje

## Elementy zagospodarowania działki, które stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Nie występuje

## Instruktaż pracowników

Kierownik budowy musi posiadać budowlane uprawnienia wykonawcze.

Przed przystąpieniem do realizacji poszczególnych robót każdy pracownik musi odbyć szkolenie bhp na stanowisku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do prac wykonywanych przy sieci kanalizacji deszczowej należy zatrudnić osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.

Wyznaczyć bezpośredni nadzór nad pracami niebezpiecznymi.

Instruktaż pracowników winien obejmować w szczególności:

- imienny podział pracy
- kolejność wykonywania robót
- wymagania pracowników przy poszczególnych czynnościach
- zasady postępowania w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia
- konieczność stosowania środków ochrony indywidualnej

## Sposób przechowywania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych

Do artykułów o pewnym stopniu niebezpieczeństwa używanych w trakcie budowy w określonych technologiach ilościach można zaliczyć rozpuszczalniki, farby chlorokauczukowe, butle gazowe.

Należy je przechowywać w magazynie zgodnie z zaleceniami producenta.

Nie wolno dopuszczać do zanieczyszczenia powierzchni terenu materiałami chemicznymi jak farby, paliwo, smary itp.

Należy stosować ogólnodostępne informacje i instrukcje pisemne, które umożliwią szybki kontakt z odpowiednimi służbami, ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

## Użytkowanie budowli docelowe

Należy przeprowadzać okresową ogólną kontrolę stanu technicznego sieci i przyłączy sanitarnych wynikającą z przepisów eksploatacji urządzeń i obiektu budowlanego.

Należy dbać o dobry stan techniczny wykonanych sieci i przyłączy sanitarnych.

Słupsk, 09.05.2016 r.

ZIM.ER.III/7034/36/16

**PSBUD**

mgr inż. Piotr Świrzyński  
Wąldowo Szlacheckie 87G  
86-302 Grudziądz

Dotyczy: warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych z projektowanego podwórka zlokalizowanego przy ulicy Wita Stwosza w Słupsku, działki nr 3/19, 3/20.

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku uprzejmie informuje, że odprowadzenie wód opadowych z ww. terenu należy rozwiązać przy zachowaniu następujących warunków technicznych:

1. Sieć odwodnienia zaprojektować w oparciu o istniejącą kanalizację deszczową o średnicy 1400 mm w ul. Wita Stwosza.
2. Kanały deszczowe zaprojektować z rur PVC klasy SN 8 ze ścianką litą. Włączenie do ww. kanalizacji deszczowej należy przewidzieć kanałem o średnicy maksymalnej 160 mm.
3. Na terenie działki przy granicy z pasem drogowym należy zaprojektować studnię kanalizacyjną.
4. Wpusty deszczowe o średnicy 500 mm z osadnikiem piasku o wys. min. 100 cm.
5. Sieć deszczową należy zaprojektować w ten sposób, aby uniemożliwić wylew wód opadowych na teren pasa drogowego.
6. Wody deszczowe odprowadzane do miejskiej kanalizacji deszczowej powinny spełniać wymagania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1800).

Projekt techniczny kanalizacji deszczowej należy uzgodnić w tutejszym Zarządzie.

**D.O. DYREKTORA**  
Zarządu Infrastruktury Miejskiej  
w Słupsku  
mgr inż. Jarosław Borecki

**PREZYDENT  
MIASTA SŁUPSKA**

Słupsk, 28.06.2016r.

ZIM-ZU-I-5548 - 642/2016

**DECYZJA NR 664/2016**

Na podstawie:

- art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. Poz.23);
- art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.Dz.U. z 2015 r. poz.460),

po rozpatrzeniu podania złożonego w dniu 8 czerwca 2016 r. przez Piotra Świrzyńskiego PSBUD z siedzibą Wałdowo Szlacheckie 87/G 86-302 Grudziądz działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Słupska w sprawie uzgodnienia trasy przyłącza kanalizacji deszczowej do projektowanego podwórka przy ul. Wita Stwosza 2-3 w Słupsku

**z e z w a l a m**

na umieszczenie w pasie drogowym

- ul. Wita Stwosza w Słupsku (działki nr 2 obręb 13 – dr)
- urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami tj. przyłącza kanalizacji deszczowej, w miejscu i zakresie jak na załączonej opieczetowanej przez ZIM mapie syt.-wys. Niniejsze zezwolenie wydaje się przy zachowaniu następujących warunków:

1.w zakresie komunikacji:

- przed przystąpieniem do robót należy wystąpić do tut. Zarządu z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego ulicy Wita Stwosza w Słupsku. Wniosek należy zredagować zgodnie z warunkami wskazanymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. Nr 140, poz. 1481). Do ww. wniosku należy załączyć projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy ww. przyłącza. Przedmiotowy projekt wymaga uzgodnienia z tut. Zarządem oraz zatwierdzenia przez Prezydenta Miasta Słupska;
- wykopy w obrębie pasa drogowego należy zasypać gruntem niewysadzinowym, odpowiednio go zagęszczając (do wskaźnika zagęszczenia min. 1,0);
- zniszczoną nawierzchnię chodnika oraz jezdni należy odtworzyć, prace zlecając firmie specjalistycznej posiadającej kwalifikację oraz sprzęt gwarantujący należyte wykonanie robót;
- inwestor udzieli zarządcy drogi gwarancji jakości wykonanych robót (odtworzenie nawierzchni w pasie drogowym) w okresie 36 miesięcy licząc od daty odbioru pasa drogowego;

**Uzasadnienie**

Piotr Świrzyński PSBUD z siedzibą Wałdowo Szlacheckie 87/G 86-302 Grudziądz działająca z upoważnienia Prezydenta Miasta Słupska wystąpiła do tut. Zarządu z podaniem w sprawie uzgodnienia trasy przyłącza kanalizacji deszczowej do projektowanego podwórka przy ul. Wita Stwosza 2-3 w Słupsku. Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku rozpatrując sprawę w oparciu o przedłożone dokumenty oraz oględziny w terenie dokonał oceny stanu faktycznego. Przez pas drogowy będzie prowadzone przyłącze, a nie jest to urządzenie



związane z potrzebami zarządzania drogami. Z uwagi jednak na fakt, iż infrastruktura techniczna ułożona jest w pasie drogowym, włączenie do sieci, poprzez wykonanie ww. przyłącza może nastąpić w sposób przedstawiony przez stronę. Niniejsza decyzja została wydana pod warunkiem wykonania przez stronę czynności wskazanych w sentencji decyzji w zakresie komunikacji. Natomiast w zakresie sieci kanalizacji deszczowej, w zakresie zieleni oraz w zakresie sieci i urządzeń oświetlenia drogowego nie wniesiono zastrzeżeń. Tym samym zgodnie z art. 162 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) niewykonanie ustalonego obowiązku spowoduje uchylenie decyzji.

Ponadto zgoda zarządcy drogi wyrażona w niniejszej decyzji nie jest równoznaczna z zezwoleniem na budowę stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).

Podstawę prawną do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowi art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Z treści cytowanego przepisu wynika, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach zlokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej. Jednocześnie informuję, iż za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami tj. przyłącza kanalizacji deszczowej jest pobierana coroczna opłata w wysokości określonej w uchwale nr XX/259/08 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 lutego 2008 r.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Słupska, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Jednocześnie na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz 1635.) za wydanie niniejszej decyzji nie została pobrana opłata skarbową, zwolnienie określone w załączniku cz.III, poz. 44, kol. 4, pkt 9.

Otrzymują :

1. PSBUD Piotr Świrzyński  
Władowo Szlacheckie 87/G  
86 – 302 Grudziądz

Do wiadomości:

2. Aa.



Z up. PREZYDENTA  
mgr inż. Jarosław Borecki  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
ZARZĄDU INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI  
w SŁUPSKU  
Wydział Geodezji i Katastru

Za zgodność z oryginałem

Słupsk, dnia 29 LIP. 2016

Z up. PREZYDENTA  
mgr inż. Piotr Kowalski  
PODINSPEKTOR WYDZIAŁU  
Geodezji i Katastru

Słupsk, dn. 29.07.2016

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU  
WYDZIAŁ GEODEZJI I KATASTRU  
Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk

## PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ W SPRAWIE Nr GK.RDGK.6630.109.2016

na podstawie art.28 b ust. 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 520 ze zmianami)

### Stanowiska uczestników narady koordynacyjnej:

Przedmiot narady: Propozycja usytuowania przyłącza ciepłowniczego  
Lokalizacja: na dz.2, 3/19, 3/20 w obrębie ewidencyjnym 13 Miasta Słupska przy ul. Wita Stwosza 2,3  
Wnioskodawca: COFELY EC SŁUPSK SP. Z O.O.  
ul. Koszalińska 3D, 76-200 Słupsk  
Inwestor: COFELY EC SŁUPSK SP. Z O.O.  
ul. Koszalińska 3D, 76-200 Słupsk  
Przewodniczący: Piotr Kowalski  
Sposób przeprowadz.: stacjonarny  
Data narady: 29.07.2016

### Przewodniczący

Niniejsza trasa ~~nie~~ podlega ujawnieniu w bazie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego Miasta Słupska. Wszyscy uczestnicy narady koordynacyjnej przedstawili pozytywne stanowiska. Niektóre stanowiska zawierają uwagi do których należy się zastosować. Przedstawiciel Wydziału Polityki Przestrzennej uczestniczył w naradzie za pomocą środków komunikacji elektronicznej i uzgodnił omawianą propozycję usytuowania sieci uzbrojenia terenu. Wykaz podmiotów które nie uczestniczyły w naradzie koordynacyjnej znajduje się na ostatniej stronie protokołu.

Z up. PREZYDENTA  
Joanna Kulemńska  
PODINSPEKTOR WYDZIAŁU GEODEZJI  
I KATASTRU

### Pracownik Wydziału Geodezji i Katastru

W miejscach zbliżeń do punktów osnowy geodezyjnej oraz do znaków granicznych podlegających ochronie prawnej, należy zachować bezpieczny odstęp. W tych miejscach prace ziemne prowadzić ręcznie.

PODINSPEKTOR  
mgr inż. Piotr Kowalski



**Z up. PREZYDENTA**  
mgr inż. Piotr Kowalski  
**PODINSPEKTOR WYDZIAŁU**  
Geodezji i Katastru

29.09.2016

PODINSKI  
PODINSKI

ENERGIA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie  
Rejon Dystrybucji w Słupsku  
Dział Dokumentacji Energetycznej

tel. 55 846 62 93

U2CONTINUED

POZYWANE /

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

[illegible]

.....

[illegible]

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

STACO 2000: A 3D Finite Element Analysis of the Staco 2000

**Odczytanie i zapisywanie danych**

.....

przepisami oraz zapisami w statucie Klubu, które nie są zgodne z obowiązującymi

[illegible]

na własną komórkę.

Przydzielając adresy IP w trybie automatycznym do

..... dla urzędów energetycznych.....

DOCUMENTE IBIET VMAINE 2-LATA

## Technik des Dokumentarfilmes

~~Energy, Documentation, Energy~~

14

Admiral Cunningham

Andrzej Krzaczkowski

GK BDGK A

 Springer

1

Andrzej Krzaczkowski

GK.RDGK.6630.109.2016

Str. 2

URZĄD MIEJSKI  
w SŁUPSKU  
Wydział Geodezji i Katastru

Za zgodność z oryginałem  
29 LIP. 2016  
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

Z upr. PREZIDENTA  
mgr inż. Piotr Kowalski  
PODINSPEKTOR WYDZIAŁU  
Geodezji i Katastru

Referat Dystrybucji Gazu w Słupsku

Uzgodniono - bez uwag

tel. 515 do 29.07.2016

pracownik ds. Technicznych RDG  
Andrzej Plewa

Zarząd Infrastruktury Miejskiej

Cofely EC Słupsk Sp. z o. o.

Cofely EC Słupsk Sp. z o. o.

Nr rej. / T c dnia 2016.07.29

Zaproponowane rozwiązanie na etapie  
projektowania opiniiu pozytywnie ~~rozstrzygnięte~~  
z następującymi poniższymi uwagami:

Uwaga:

1. Zachować odległość od sieci ciepłowniczej według przepisów.
2. Zgłosić pisemnie rozpoczęcie robót do Cofely EC Słupsk
3. Zabezpieczyć sieć ciepłowniczą w sposób zapewniający zgodność z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci ciepłownicze i ich użytkowanie

Bez uwag.

29.07.16

GŁÓWNY SPECJALISTA  
KOORDYNATOR  
inż. Paweł Golinski

SPECJALISTA  
ds. sieci i węzłów cieplnych  
mgr inż. Zbigniew Łaski

Telewizja Kablowa Słupsk Sp. z o. o.

Polskie Konsorcjum Finansowe ABIS Sp. z o. o.

Bez uwag.

TELEWIZJA KABLOWA  
„SŁUPSK” Sp. z o. o.  
78-200 SŁUPSK  
ul. Bora-Komorowskiego 7

POLSKIE KONSORCJUM FINANSOWE  
„ABIS” Sp. z o. o.  
ZR-270, ul. Grunwaldzka 43  
tel. (0-59) 815-20-80, fax (0-59) 815-20-81  
NIP 609-05-07-71, REGON 771951840

GEODETA UPRAWNIONY  
mgr inż. Janusz Krawiec  
nr. 22079



