STACJA WYMIENNIKÓW
165,00m²

WĘZŁY WENTYLACJI

RZĘDNA POSADZKI = 0.00
RZĘDNA STROPU = 3.47

LEGENDA:

- ZASILANIE WYSOKI PARAMETR
- POWRÓT WYSOKI PARAMETR
- ZASILANIE NISKI PARAMETR
- POWRÓT NISKI PARAMETR
- WODA ZIMNA
- C.W.U. – ZASILANIE
- CYRKULACJA C.W.U.
- ELEMENTY ISTNIEJĄCEJ WYMIENNIKOWNI
- ODWODNIENIE

Oznaczenia urządzeń na rys. wg dołączonego zestawienia

ZM ELEKTRO ul.Topolowa 7 40–167 Katowice	Nazwa opracowania: PB–W Wymiennikowy węzeł cieplny C.O., C.T. i C.W.U.	Data: 09.2010
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Jacek Hachuła nr ewid. 521/82	Adres inwestycji: Al. Legionów 10, BYTOM	Skala: 1:20
OPRACOWAŁ: mgr inż. Franciszek Trzęsicki	Inwestor: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr4	Nr rys. 3
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Marek Kurtyka nr ewid. 0200/03	Nazwa rysunku: Rzut pomieszczenia węzłów C.W. i C.T.	