

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na przebudowie boiska sportowego wraz z budową oświetlenia zewnętrznego przy Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej – Zdroju

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI


Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej „ustawą”, zamawiający Powiat Nowosądecki, z siedzibą ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, zwany dalej „zamawiającym” przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami, gdyż zwrócono się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „specyfikacją” lub „SIWZ”.

Pytanie nr 1 wykonawcy:

„Proszę o udostępnienie dokumentacji technicznej z zakresu odwodnienia liniowego obiektu”

Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 1:

Nakłady związane z wykonaniem płytkościeku uwzględnione zostały w poz. 10 i 11 Przedmiaru robót. Płytkościelik należy wykonać poprzez obniżenie kostki brukowej według poniższego rysunku.



Pytanie nr 2 wykonawcy:

„Czy zakres zamówienia obejmuje roboty wyszczególnione w przedmiarze robót?”

Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 2:

Zgodnie z pkt 3 ppkt II SIWZ Szczegółowy zakres przedmiotowych robót budowlanych został określony za pomocą dokumentacji projektowej (zwanej również „dokumentacją techniczną”), stanowiącej **Załącznik nr 1 do SIWZ**, na którą składają się:

- 1) decyzja nr 2045/2019 Starosty Nowosądeckiego, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę,
- 2) projekt budowlany w branży architektonicznej wraz z częścią graficzną,
- 3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
- 4) **przedmiar robót.**

UWAGA:

Wskazane roboty budowlane mają być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i dokumentacją projektową, przy czym projekt budowlany w branży architektonicznej oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót obejmują szerszy zakres robót nieobjęty niniejszym zamówieniem.

Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, przedmiar robót będący częścią Załącznika nr 1 do SIWZ stanowi jedynie materiał informacyjny co do rodzaju robót objętych niniejszym zamówieniem, zatem wykonawca nie może powoływać się na przedmiar jako podstawę wyceny oferty.

Pytanie nr 3 wykonawcy:

„Poz. nr. 3 przedmiaru ogrodzenie wys. 6 m- siatka ocynkowana. Czy ogrodzenie boiska sportowego o takiej wysokości nie powinno być w formie piłkochwytu? (siatka polipropylenowa)”

Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 3:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Przedmiarze robót. Ogrodzenie należy wykonać z siatki stalowej ocynkowanej.

Pytanie nr 4 wykonawcy:

„Poz. nr 30 obejmuje tylko dostawę opraw bez ich montażu? Jakiego typu mają być oprawy i ile sztuk?”

Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 4:

Zamówienie obejmuje dostawę zewnętrznej oprawy oświetleniowej – 1 sztuka, o następujących parametrach:

- oprawa odporna na działanie czynników atmosferycznych,
- typ montażu: do wysięgnika,
- strumień świetlny: minimum 11 000 lm,
- skuteczność świetlna: minimum 100 lm/W,
- temperatura barwowa najbliższa: nie mniejsza niż 4000 K,
- kąt rozsyłu światłości: nie mniejszy niż 20° x 40°, 10°,
- geometria rozsyłu światłości: symetryczny, eliptyczny,
- napięcie: 230V AC,
- moc: min 100W,
- sterowanie przewodowe: ON/OFF,
- stopień ochrony IP: minimum IP 65,
- klasa ochronności: I,
- materiał dyfuzora: szkło hartowane,
- kształt oprawy: prostokątna,
- zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -20°C do 40°C,
- wymiary: wysokość – bez ograniczeń, szerokość – do 500 mm, długość – do 700 mm,
- waga: do 15 kg,
- wysokość montażu: 12 m.

II. ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

1. Na podstawie art. 38 ust 4 i ust. 4a pkt 1) oraz art. 12a ust. 1 i 2 zamawiający **dokonyuje zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszenia o zamówieniu poprzez:**
 - przedłużenie terminu składania ofert do dnia 20.03.2020 r. do godziny 10.00,
 - zmianę terminu otwarcia ofert na dzień 20.03.2020 r. godz. 10.15.
2. Tym samym zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:
 - a) pkt 17 ppkt I.1) specyfikacji otrzymuje brzmienie:

„Ofertę należy złożyć poprzez stronę Platformy zakupowej zamawiającego <https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki> w zakładce dotyczącej niniejszego postępowania, w terminie **do dnia 20 marca 2020 r. do godziny 10.00.**

O terminie złożenia oferty decyduje data wczytania oferty do systemu.”

b) pkt 17 ppkt II.1) zdanie pierwsze specyfikacji otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 20 marca 2020 r. o godzinie 10.15**, w siedzibie zamawiającego:

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 33, w sali 207 (I piętro), przy wykorzystaniu strony Platformy zakupowej <https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki> dedykowanej dla niniejszego postępowania.”

III. Zamawiający informuje, że pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia, pozostają bez zmian.

IV. POUCZENIE

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia zostało zawarte w pkt 27 specyfikacji.

Otrzymują:

1. wykonawcy, którzy złożyli wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji
2. strona internetowa <http://www.bip.nowosadecki.pl/>; <https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki>
3. a/a ZPI

Beata Zięcina – Kasieczka
Pełnomocnik Zarządu ds. Zamówień Publicznych