

LEGENDA

- c.o. zasilenie
- c.o. powrót
- c.o. zasilenie prowadzone w posadzce
- c.o. powrót prowadzony w posadzce
- temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu
- pion instlacji ogrzewania
- c.t. zasilenie
- c.t. powrót
- 22KV/920/400 572W — grzejnik stalowy, płytowy, konwekcyjny, zaworowy
  ll. płyt, ll. konektorów/dł./wys.[m]
  moc [W], nastawa
- FPT (went) 1000/180/110 442W — grzejnik podłogowy
  FMT lub FPT z wentylatorem
  dł./szer./gł. [m]
  moc [W], nastawa

GRUBOŚĆ IZOLACJI NIEPALNEJ
wg PN-B-02421:2000

Dn	①
≤20	20
25	20
32	25
40	25
50	25
65	30

① Grubość izolacji termicznej w pomieszczeniach ogrzewanych

OPIS POMIESZCZEŃ

201	hol główny pływalni
202	bufet
203	przedsionek
204	widownia
205	klatka schodowa
206	podnośnik
207	centrum usługi użyt. -recepcja
208	hall
209	korytarz obutej stopy
210	pom. porządkowe
211	szatnia dla niepełnosprawnych
212	szatnia damska
213	szatnia damska
214	zespół sanitarny szatni damskich
215	szatnia męska
216	szatnia męska
217	zespół sanitarny szatni męskich
218	szatnia odnowy biologicznej
219	szatnia odnowy biologicznej
220	zespół odnowy biologicznej
221	klatka schodowa
222	magazyn sprzętu basenowego
223	pomieszczenie ratowników
224	hala basenów
225	wypoczywalnia

PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWY REGIONALNEGO CENTRUM PROMOCJI TURYSTYKI I REKREACJI W W WOŁOMINIE - ETAP I
- BUDOWA ZESPOŁU BASENOWEGO

działka ewidencyjna nr 1477/3 z obrębu 27

CZĘŚĆ II — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Branża: PRZYŁĄCZA I INSTALACJE CIEPLNE

Inwestor:
GMINA WOŁOMIN
ul. Sportowa 4
05-200 Wołomin
tel.(22) 763 30 00, fax. (22) 763 30 66

Jednostka projektowa:
AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD BP. Z O.O.
ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa
tel. 740 11 40, 740 11 00, fax. 679 84 25,
e-mail: apacad@uw.edu.pl, www.apacad.pl

Projektował:	Marek Roszkowski	Wa-263/01
Sprawdzający:	Tomasz Nowak	MAZ/0026/POOS/04
Główny projektant:	Krzysztof Pociask	St-56/84

Rysunek:

Numer rysunku: C-3

Nazwa rysunku: INSTALACJA C.O. I C.T. RZUT PIĘTRA

Skala: 1:100

15 GRUDZIEŃ 2008