

DETALE 1:25

2 piwnica – wentylatornia, pompy ciepła:

1	POSADZKA ŻELBET. C20/25(B25) ZBROJONA SIATKĄ ø8 CO 15CM GÓRA–DÓŁ +ZBROJENIE ROZPROSZONE WŁÓKNAMI STALOWYMI MIN. 20KG/M3 BETONU – POSADZKA TECHN. WYLANA NA GŁADKO ZATARTA NA OSTRO JAKO PODKŁAD POD POSADZKI ŻYWICZNE	15 cm
2	IZOLACJA POŚLIZGOWA FOLIA PE LUB PCV 0,3CM KLEJONA NA ZAKŁAD	1 cm
3	PODKŁAD BETONOWY C7,5 (B10)	10 cm
4	PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM	15 cm
5	GRUNT RODZIMY ZAGĘSZCZONY	

2' piwnica:

1	WYKŁADZINA PCV	~4 mm
2	MASA SAMOPOZIOMUJĄCA	2 mm
3	IZOL. PRZECIWWILGOCIOWA – PŁYNNA FOLIA	
4	BETONOWA WARSTWA DOCISKOWA B–20 ZBROJONA SIATKĄ ø4–5MM	5 cm
5	STYROPIAN EPS 100–038	5 cm
6	IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA FOLIA PE (W POMIESZCZENIACH MOKRYCH PŁYNNA IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA)	0,4mm
7	PŁYTA BET. B–20, ZBROJENIE ROZPROSZONE WŁÓKNAMI STALOWYMI MIN 20KG/M3BETONU	15 cm
8	IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA Z PAPY	1 cm
9	PODKŁAD BETONOWY C7,5 (B10)	10 cm

3 strop międzykondygnacyjny

1	WYKŁADZINA PCV/PCV prądoprzewodząca	~4 mm
2	MASA SAMOPOZIOMUJĄCA	2 mm
3	BETONOWA WARSTWA DOCISKOWA B–20 ZBROJONA SIATKĄ ø4–5MM	5 cm
4	IZOLACJA PRZECIWSTUKOWA – STYROPIAN	4 cm
5	STROP PEŁNY ŻELBETOWY	30 cm
6	SUFIT PODWIESZANY ROZBIERALNY/ AKUST. PŁYTA WARSTWOWA (WENTYLATORNIA)	

3' strop międzykondygnacyjny – korytarze (ogrzew, podł.)

1	WYKŁADZINA PCV	~4 mm
2	MASA SAMOPOZIOMUJĄCA	2 mm
3	BETONOWA WARSTWA DOCISKOWA B–20 ZBROJONA SIATKĄ ø4–5MM NAD OGRZEWANIEM PODŁOGOWYM	7 cm
4	IZOLACJA PRZECIWSTUKOWA – MATA	2 cm
5	STROP PEŁNY ŻELBETOWY	30 cm
6	SUFIT PODWIESZANY ROZBIERALNY/ AKUST. PŁYTA WARSTWOWA (WENTYLATORNIA)	

5 posadzka na tarasie

1	GRES DROGOWY JASNY 60x60CM	2 cm
2	GRYSIK GRESOWY	7–10 cm
3	MATA FILTRUJĄCA	
4	FOLIA KUBEŁKOWA	
5	IZOLACJA PRZECIWWODNA – FOLIA PE	
6	STYROPIAN (wyprofilowany spadek 1,5%)	min28 cm
7	IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA FOLIA PE	0,4mm
8	STROP PEŁNY ŻELBETOWY	30 cm

6 posadzka ŁĄCZNIKA:

1	WYKŁADZINA PCV	~4 mm
2	MASA SAMOPOZIOMUJĄCA	2 mm
3	BETONOWA WARSTWA DOCISKOWA ZBROJONA SIATKĄ ø4–5MM NAD OGRZEWANIEM PODŁOGOWYM	7 cm
4	IZOLACJA PRZECIWSTUKOWA – STYROPIAN	2 cm
5	STROP PEŁNY ŻELBETOWY	20 cm
6	PAROIZOLACJA – FOLIA PE	
7	WEŁNA MINERALNA	20 cm

8 ściana zewnętrzna

1	TYNK CEMENTOWO–WAPIENNY GR. 2cm	2 cm
2	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ŻELBETOWA	25 cm
3	STYROPIAN DOCIEPLAJĄCY	18 cm
4	CIENKIE GRESY ELEWACYJNE LUB ALUMINIOWE WARSTWOWE PŁYTY ELEWACYJNE LUB HPL NA ELEWACJE	3 cm

8'' ściana zewnętrzna

1	TYNK CEMENTOWO–WAPIENNY GR. 2cm	2 cm
2	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ŻELBETOWA	25 cm
3	STYROPIAN DOCIEPLAJĄCY	25 cm
4	CIENKIE GRESY ELEWACYJNE LUB ALUMINIOWE WARSTWOWE PŁYTY ELEWACYJNE LUB HPL NA ELEWACJE	3 cm

9 ściana zewnętrzna– SZKLANA ELEWACJA

1	TYNK CEMENTOWO–WAPIENNY GR. 2cm	2 cm
2	BLOCZKI BETONU KOMÓRKOWEGO	24 cm
3	WEŁNA MINERALNA	15 cm
4	ELEWACJA SZKLANA SŁUPOWO–RYGLOWA (PSEUDO STRUKTURA)	18 cm

9' ściana zewnętrzna– SZKLANA ELEWACJA (klatki schodowe)

1	TYNK CEMENTOWO–WAPIENNY GR. 2cm	2 cm
2	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ŻELBETOWA	25 cm
3	WEŁNA MINERALNA	15 cm
4	ELEWACJA SZKLANA SŁUPOWO–RYGLOWA (PSEUDO STRUKTURA)	18 cm

10 ściana zewnętrzna piwnic

1	TYNK CEMENTOWO–WAPIENNY GR. 2cm	2 cm
2	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ŻELBETOWA	25 cm
3	IZOLACJA PIONOWA 4krotnie smarowana	
4	STYROPIAN EKSTRUDOWANY	15 cm
5	FOLIA KUBEŁKOWA	
6	ZASYPKA Z PIASKU	

11 dach:

1	HYDROIZOLACJA – MEMBRANA BITUMICZNA APP 4MM PODWÓJNIE ZBROJONA BEZ POSYPKI KLEJOWA	~8 mm
2	GRUNT	
3	WARSTWA SPADKOWA 2% NP: POLYTECH O GĘSTOŚCI > 150KG/M3	3–18 cm
4	STYRODUR (PUR)	min. 28cm
5	PAROIZOLACJA (FOLIA LUB PAPA)	
6	STROP ŻELBETOWY	20 cm
7	SUFIT PODWIESZANY ROZBIERALNY	

11' dach:

1	ŻWIR	10 cm
2	WŁÓKNINA OCHRONNA NP. "TYPAR"	
3	HYDROIZOLACJA – MEMBRANA BITUMICZNA APP 4MM PODWÓJNIE ZBROJONA BEZ POSYPKI KLEJOWA	~8 mm
4	GRUNT	
5	WARSTWA SPADKOWA 2% NP: POLYTECH O GĘSTOŚCI > 150KG/M3	3–18 cm
6	STYRODUR (PUR)	min. 28cm
7	PAROIZOLACJA (FOLIA LUB PAPA)	
8	STROP ŻELBETOWY	20 cm
9	SUFIT PODWIESZANY ROZBIERALNY	

11'' dach klatek schodowych:

1	PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA	~4 mm
2	PAPA PODKŁADOWA	~4 mm
3	TWARDA WEŁNA MINERALNA	min. 28cm
4	O GĘSTOŚCI > 150KG/M3	
	PAROIZOLACJA	
5	WARSTWA SPADKOWA 2% PIANOBETON/WEŁNA MINERALNA	1–18 cm
6	STROP PEŁNY ŻELBETOWY	15 cm

14' posadzka patio

1	GRES DROGOWY JASNY 60x60CM	2cm
2	PŁUKANY ŻWIR UZIARENNIENIE 16/32MM	7–10 cm
3	GEOWŁÓKNINA FILTRACYJNA	5mm
4	FOLIA OGRODNICZA (PRZECIWCHWASTOWA)	5mm
5	UBITY PIASEK	15cm
6	GRUNT RODZIMY	

13 podest:

1	POWŁOKA OCHRONNA	
2	NAWIERZCHNIA BETONOWA Z DYLATACJĄ CO 4M / SIATKA GRZEWCZA	7 cm
3	PŁYTA ŻELBETOWA GR. 15CM beton B30 W8 F150	15 cm

15 na zewnątrz przed wejściem do budynku:

1	GRES DROGOWY JASNY, PŁYTY 60x60CM	2cm
2	PODSYPKA CEMENTOWO–PIASKOWA 1:4	5cm
3	TŁUCZEŃ UBIJANY MECHANICZNIE	15cm
4	WARSTWA KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO CEMENTEM	15cm

architekton SP. Z O.O.
91-341 ŁÓDŹ UL.BRUKOWA 6/8
tel. (+48) 0-42 651 66 90
arch@architekton.com.pl

TEMAT:	"BUDOWA REGIONALNEGO ZINTEGROWANEGO CENTRUM ZABIEGOWEGO Z ZAPLECZEM ŁÓŻKOWYM I DIAGNOSTYCZNYM WRAZ Z LĄDOWISKIEM DLA ŚMIGŁOWCÓW NA DACHU BUDYNKU W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. WOJSKOWEJ AKADEMII MEDYCZNEJ UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI CENTRALNY SZPITAL WETERANÓW 90-549 ŁÓDŹ, UL. ŻEROMSKIEGO 113"
ADRES:	90-549 ŁÓDŹ, UL. ŻEROMSKIEGO 113 DZIAŁKA 268/8, OBRĘB P-20
ZAMAWIAJĄCY:	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. WOJSKOWEJ AKADEMII MEDYCZNEJ UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI CENTRALNY SZPITAL WETERANÓW

PROJEKTANT:	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
mgr inż. arch. Ryszard Zawierucha	206/82/WMŁ	
mgr inż. arch. Agata Brykalska	12/R-313/ŁOIA/06	
mgr inż. arch. Beata Fiedorow	33/LOOKK/2011	
SPRAWDZAJĄCY:		
mgr inż. arch. Andrzej Szurmak	227/85/WŁ	

STADIUM:

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

NAZWA RYSUNKU:	BRANŻA
PRZEKRÓJ A-A PRZYKŁADOWY, POGLĄDOWY PRZEKRÓJ BUDYNKU	ARCHITEKTURA

PIĘTRO:	NR RYSUNKU:	REWIZJA:	DATA:	SKALA:
-	140/PP/ZP/U/1/2019/PWZ/ARCH/009		10-2019	1:100

RYSUNEK NINIEJSZY STANOWI WŁASNOŚĆ ARCHITEKTON Sp. z o.o. I NIE MOŻE BYĆ ZMIENIANY, KOPIOWANY, WYPOŻYCZANY ANI PRZEKAZYWANY STRONOM TRZECIM BEZ WCZEŚNIEJSZEJ PISEMNEJ ZGODY ARCHITEKTON Sp. z o.o.